

平成22年定期調査報告対象建築物の報告状況リスト

※定期調査報告概要書記載事項

報告 状 況	報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び 検査の概 要
	建築物の名称(別記1)	用途	所在地(別記2)	所有者又は管理者(別記3)	指摘の内容			調査年月 日
有	鳥取県済生会境港総合病院 (鳥取県済生会介護療養型 老人保健施設サテライトはまか ぜ含む)	病院	境港市米川町44	【管理者】鳥取県済生会病院境港総合病院 病院長 稲賀 潔	指摘なし	—	—	H23.3.5
有	元町病院	病院	境港市上道町1895	医療法人元町病院 理事長 藤瀬 秀親 (境港市上道町1895-1)	要是正の指摘あり (既存不適格)	・EVシャフト未改修(改修予定無)(既存不適格) ・シート防水の劣化 ・樋が詰まっている ・屋上の消火栓が破損 ・外壁タイル クラック、浮きあり ・廊下等の壁クロスの剥がれ ・PH屋上出入口の鍵(シリンダー錠)が掛かっており、避難できない	有 H23. 10	H22.12.8
有	西伯病院	病院	南部町大字倭397番1	南部町長 坂本 昭文 (西伯郡南部町法勝寺377-1)	指摘なし	—	—	H22.12.22
有	大山リハビリテーション病院	病院	伯耆町大原927-1	医療法人昌平会 理事長 富田 昌宏 (西伯郡伯耆町大原927-1)	要是正の指摘あり	・屋根ブレス部分に腐食(サビ)あり ・避難経路の物品放置 ・排煙設備の作動不良	有	H22.12.22
有	日南町国民健康保険 日南病院	病院	日南町生山511-7	日南町長 増原 聡 (日野郡日南町霞800)	要是正の指摘あり (既存不適格)	・手すりが無い階段あり(既存不適格)	有 H23. 10	H22.12.16
有	日野病院	病院	日野町野田332	日野病院管理組合 管理者 景山 享弘 (日野郡日野町野田332)	要是正の指摘あり (既存不適格)	・エレベーターの扉の遮煙性なし、防火区画の未成立(既存不適格) ・防火戸改善(閉まるスピードの調整) ・防火シャッター危害防止機構(既存不適格) ・手すりが無い階段あり(既存不適格)	有 H23. 6	H22.12.16
有	医療法人社団松野医院	診療所	境港市京町35	松野 昭市 (境港市京町34-1)	要是正の指摘あり	・北側2階銅板葺き屋根の水上壁取り合いのコーキングが切れている ・サッシ周りのコーキング損傷 ・東面飾り庇の内側にモルタル表面剥離あり	有 H23. 5	H22.11.25
有	はまはし眼科医院	診療所	境港市渡町2768-1	濱橋 孝寿	指摘なし	—	—	H22.6.11
有	佐々木医院	診療所	西伯郡大山町田中 646番地の1	医療法人 佐々木医院 理事長 佐々木博史	指摘なし	—	—	H22.12.10
有	医療法人社団 キマチ外科整形外科医院	診療所	西伯郡大山町富長 755-5	医療法人社団 キマチ外科整形外科医院 理事長 来海 秀和	要是正の指摘あり (既存不適格)	・シックハウス用の換気扇がない(既存不適格)	無	H22.12.8
有	医療法人 小谷医院	診療所	西伯郡大山町御来屋 243-1	医療法人社団 小谷医院 理事長 鳥羽 真美	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない ・居室等の換気扇カバーに埃の付着 ・雨水枳内に汚泥等堆積 ・屋上排水ドレイン廻りに汚泥堆積	有 H23. 5	H23.3.7
有	境港港湾労働者福祉センター (ポートインさかいみなど)	ホテル又は 旅館	境港市大正町222	日本海港湾福利厚生協会 理事長 藤田 紀 雄 (新潟市中央区章が島1-7-13)	指摘なし	—	—	H22.12.17
有	橋田旅館	ホテル又は 旅館	日吉津村日吉津85-3	橋田 奈美子	要是正の指摘あり (既存不適格)	・補強CB塀の控壁がない(既存不適格) ・シックハウス用の給気口、換気扇がない(既存不適格)	無	H22.12.15

平成22年定期調査報告対象建築物の報告状況リスト

※定期調査報告概要書記載事項

報告 状 況	報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び 検査の概 要
	建築物の名称(別記1)	用途	所在地(別記2)	所有者又は管理者(別記3)	指摘の内容			調査年月 日
有	山香荘	ホテル又は 旅館	大山町加茂2663	大山町長 森田 増範 (西伯郡大山町御来屋328)	指摘なし	—	—	H22.12.8
有	ふれあい倶楽部 友好館	ホテル又は 旅館	大山町赤坂766番地1	大山町長 森田 増範 (西伯郡大山町御来屋328)	要是正の指摘あり (既存不適格)	・シックハウス対策給気口の不備(既存不適格)	有	H22.6.16
有	ホテル大山	ホテル又は 旅館	大山町大山字立ノ坂下36	鳥取砂丘大山観光株式会社 代表取締役 澤 志郎 (鳥取市福部町湯山2083)	要是正の指摘あり (既存不適格)	・石造擁壁にクラックあり ・延焼の恐れのある部分が防火設備になっていない ・外壁が剥落して鉄筋が露出している ・外壁仕上材にクラック、浮きがあり一部剥離 ・柱脚に錆あり ・防水層が切れて一部水が溜まっている ・軒先の一部が破損し屋根材葺材の劣化及び剥落あり ・小庇に錆あり ・EV乗り場戸に遮煙性がない(既存不適格) ・配膳室・ボイラー室の壁にクラックあり ・雨漏りにより天井の仕上げが破損 ・屋外階段に錆あり ・外階段のコンクリートの劣化及び剥落がみられる	有 H24・1 0	H22.11.26
有	やまびこ荘	ホテル又は 旅館	大山町大山字立ノ坂下36の16	有限会社やまびこ 代表取締役 米原 求	指摘なし	—	—	H22.11.24
有	大山ビューハイツ	ホテル又は 旅館	大山町大山145-7	有限会社大山ビューハイツ 代表取締役 山根 均	要是正の指摘あり (既存不適格)	・EVの堅穴区画未改修(既存不適格) ・防火シャッターに危害防止未装着(既存不適格) ・2階廊下の2箇所の非常用照明不点灯	有	H22.11.24
有	常盛館	ホテル又は 旅館	大山町大山36の20	長清 洋子	指摘なし	—	—	H22.12.22
有	雪花荘	ホテル又は 旅館	大山町大山40-3	有限会社雪花荘 代表取締役 佐伯 富夫 (西伯郡大山町大山40-3)	要是正の指摘あり (既存不適格)	・敷地内通路の幅員不足(既存不適格) ・準耐火建築物になっていない(既存不適格) ・廊下、階段幅員不足(既存不適格)	一部有 H23	H22.12.2
有	大山館	ホテル又は 旅館	大山町大山22	足立 理 (西伯郡大山町大山22)	要是正の指摘あり (既存不適格)	・耐火建築物になっていない(既存不適格) ・非常用照明が点灯しない	一部有 H23	H22.12.3
有	とやま旅館	ホテル又は 旅館	大山町大山18	有限会社とやま旅館 代表取締役 兜山 正 伸 (西伯郡大山町大山18)	要是正の指摘あり (既存不適格)	・耐火建築物になっていない(既存不適格) ・非常用照明が点灯しない	一部有 H23. 9	H22.12.3
有	大山ユートピア	ホテル又は 旅館	大山町大山字立ノ坂下36-17	米原 千寿	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない	有 H23. 9	H23.4.15
有	みせん荘	ホテル又は 旅館	大山町大山116	河妹 晃	要是正の指摘あり (既存不適格)	・地下に通じる階段部分の壁一部内装仕上の不適(既存不適格)	有 H23. 12	H23.3.28
有	豪円山ロッジ	ホテル又は 旅館	大山町大山124	株式会社 だいせんリゾート 代表取締役 澤 志郎 (西伯郡大山町大山136番地2)	要是正の指摘あり	・外壁ALC板の劣化 ・内装仕上の劣化	有 H23. 6	H22.12.13
有	朝霧山荘	ホテル又は 旅館	大山町大山36-4	足立 幸子 (西伯郡大山町大山36-4)	指摘なし	—	—	H22.12.2

平成22年定期調査報告対象建築物の報告状況リスト

※定期調査報告概要書記載事項

報告 状 況	報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び 検査の概 要
	建築物の名称(別記1)	用途	所在地(別記2)	所有者又は管理者(別記3)	指摘の内容			調査年月 日
有	大山レークホテル	ホテル又は 旅館	大山町銀戸1521-154	ファミリー株式会社 代表取締役社長 稲田 二千武 (大阪市淀川区西宮原2丁目1-3)	指摘なし	—	—	H23.5.2
有	ホテル一番館	ホテル又は 旅館	大山町大山36-32	有限会社高原食堂 代表取締役 杉原 國男 (西伯郡大山町大山23)	要是正の指摘あり (既存不適格)	・延焼にかかる部分の窓ガラスが線入りガラスとなっている(既存不適格)	無	H23.1.20
有	ペンションマナハウス	ホテル又は 旅館	大山町赤松字宮ノ峰626-5	安藤 学	指摘なし	—	—	H22.11.29
有	ロッジ大山	ホテル又は 旅館	大山町大山上野原147	鳥取砂丘大山観光株式会社 代表取締役 澤 志郎 (鳥取市福部町湯山2083)	要是正の指摘あり	・鉄骨柱に錆がみられる ・外壁の表面塗膜にふくれがみられる ・玄関ポーチのコンクリートに剥落、及び白華現象がある ・屋根の一部が破損している ・2階女子便所の柱型にクラック ・2階倉庫の床にクラック ・避難に支障となる物品あり	有 H23. 12	H22.11.25
有	ホテルラブウェイ	ホテル又は 旅館	大山町赤松字下槇原221	有限会社ホテルロンドン 代表取締役 藤村 敏 (西伯郡大山町大字赤松下槇原221)	要是正の指摘あり (既存不適格)	・浄化槽の上スラブ割れ ・ブロック塀御影石剥落・浮き ・基礎の沈下によるクラック有 ・外壁御影石浮き ・玄関庇流水による劣化 ・サイディングのコーキング切れ ・屋上に藻が発生している ・高架タンクへの屋外階段に錆有 ・1階客室天井クロス剥がれ ・2階廊下壁ジュラク クラック ・事務室、2階和室天井漏水によるクロス剥がれ ・ボイラー室、2階廊下天井漏水跡 ・廊下に物品有 ・階段に手摺なし(既存不適格) ・非常用照明が点灯しない	有 H23. 6	H22.12.9
有	ホテル風のうた	ホテル又は 旅館	大山町赤松572-577	有限会社ユーアイビル 代表取締役 竹之内 翼 (松江市東本町5丁目7番地)	指摘なし	—	—	H22.12.11
有	こもれび館 大山の森	ホテル又は 旅館	大山町大山45-5	有限会社高原食堂 代表取締役 杉原 國男 (西伯郡大山町大山23)	指摘なし	—	—	H22.12.28
有	しろがね荘	ホテル又は 旅館	大山町大山136-2	鳥取砂丘大山観光株式会社 代表取締役 澤 志郎 (鳥取市福部町湯山2083)	要是正の指摘あり (既存不適格)	・外壁に白華現象がみられる ・庇下部に剥落及び白華現象がある ・屋根の一部が破損している ・EV乗場戸に遮煙性がなく、遮煙性を確保する 対策がない(既存不適格) ・非常用照明が点灯しない	有 H24. 10	H22.11.25
有	緑水園	ホテル又は 旅館	南部町下中谷606	南部町長 坂本 昭文	指摘なし	—	—	H22.12.22
有	大山ロイヤルホテル	ホテル又は 旅館	伯耆町丸山字中祖1647-13	大山ロイヤルホテル 支配人 丹藤 知基	指摘なし	—	—	H22.10.28

平成22年定期調査報告対象建築物の報告状況リスト

※定期調査報告概要書記載事項

報告 状 況	報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び 検査の概 要
	建築物の名称(別記1)	用途	所在地(別記2)	所有者又は管理者(別記3)	指摘の内容			調査年月 日
有	NTN大山高原ヴィラ	ホテル又は 旅館	伯耆町丸山上の原1803-625、626	NTN株式会社 代表取締役社長 森 博嗣 (大阪市西区京町1丁目3番17号)	指摘なし	—	—	H23.3.25
有	日新製鋼保養所 だいせん山荘	ホテル又は 旅館	伯耆町金屋谷739-75	日新製鋼健康保険組合 理事長 小濱 和久 (東京都千代田区丸の内3-4-1)	指摘なし	—	—	H22.12.20
有	ロテルフレール	ホテル又は 旅館	伯耆町金屋谷793-80	松本 賢一郎	指摘なし	—	—	H23.10.21
有	大山ナカバヤシ保養所	ホテル又は 旅館	伯耆町金屋谷栃谷原3番30	ナカバヤシ株式会社 取締役社長 辻村 肇	要是正の指摘あり	・外壁仕上に劣化あり	一部有 H23. 5	H23.3.29
有	学校法人熊見学園大山セミナー ハウス	ホテル又は 旅館	伯耆町金屋谷3-4他	学校法人熊見学園 (神戸市須磨区緑ヶ丘1-12-1)	要是正の指摘あり (既存不適格)	・外壁タイル クラック、浮きあり ・庇屋根防水劣化、金属製笠木周りコーキングなし ・大屋根瓦棒のズレ有 ・防煙シャッター下部接触センサーなし(既存不適格) ・アスベスト含有量調査必要 ・排煙区画の開口部網入り硝子設置必要有(既存不適格) ・非常用照明が点灯しない	無	H22.12.13
有	広島ガス大山山荘	ホテル又は 旅館	伯耆町金屋谷2-11	広島ガス株式会社 人事部長 垣井 和行 (広島市南区皆実町2-7-1)	指摘なし	—	—	H22.10.28
有	(株)大和興産パークヒルズ	ホテル又は 旅館	伯耆町金屋谷739-72	株式会社大和興産 代表取締役 永田 武男 (広島市安佐北区可部4丁目11-5)	指摘なし	—	—	H22.5.31
有	神戸トヨペット・鳥取トヨペット大 山高原山荘	ホテル又は 旅館	伯耆町金屋谷793-37	神戸トヨペット株式会社 代表取締役社長 西村 公秀 (神戸市兵庫区水木通2丁目1番1号)	要是正の指摘あり	・浴室壁タイル、床石貼浮きあり ・避難経路の物品放置で廊下幅が確保されない	有 H23. 3	H22.10.25
有	山陰合同銀行健康保険組合保 養所大山寮	ホテル又は 旅館	伯耆町岩立12番地72	山陰合同銀行健康保険組合 (松江市魚町10番地)	指摘なし	—	—	H22.11.17
有	リフレッツ大山・大山竹友荘	ホテル又は 旅館	伯耆町金屋谷宇栃谷原3-10	株式会社東急リゾートサービス リフレッツ大 山・大山竹友荘 松崎 一也 (西伯郡伯耆町金屋谷宇栃谷原3-10)	要是正の指摘あり	・排水溝に堆積物あり ・外壁コンクリートひび割れ、躯体目地シーリング材の経年劣化 ・サッシ表面の退色、サッシシーリング材の経年劣化 ・屋根錆発生 ・防火戸の閉鎖不良・固定 ・照明器具の脱落 ・避難経路に物品放置 ・宿泊室ベランダ木製手摺の破損 ・非常用照明が点灯しない ・1階テラス土間モルタル剥離	有 H23. 6	H22.11.18
有	ふるさと日南邑ファームイン	ホテル又は 旅館	日南町神戸上2962-1	日南町長 増原 聡 (日南町霞800)	指摘なし	—	—	H22.12.16
有	ゆきんこ村四季彩	ホテル又は 旅館	日南町下阿毘縁478	日南町長 増原 聡 (日南町霞800)	要是正の指摘あり (既存不適格)	・シックハウス用の換気扇がない(既存不適格)	無	H22.12.9
有	朝勝館	ホテル又は 旅館	日野町根雨676	有限会社朝勝館 代表取締役 加藤 丈二 (日野郡日野町根雨676)	指摘なし	—	—	H23.3.25

平成22年定期調査報告対象建築物の報告状況リスト

※定期調査報告概要書記載事項

報告 状	報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び 検査の概 要
	建築物の名称(別記1)	用途	所在地(別記2)	所有者又は管理者(別記3)	指摘の内容			調査年月 日
有	休暇村大山(宿舍棟)	ホテル又は 旅館	江府町御机709-1	財団法人休暇村協会 理事長 大西 孝夫 (東京都台東区東上野5-24-8)	要是正の指摘あり (既存不適格)	・サッシ枠廻り壁面クラック ・金属屋根の損傷 ・昇降機の昇降路の防火区画(既存不適格)	有	H22.11.24
有	料理・旅館 おかもと	ホテル又は 旅館	江府町江尾2051	岡本 昭一	要是正の指摘あり (既存不適格)	・屋内避難通路に物品の集積あり ・アスベスト含有量調査必要(既存不適格)	有 H23. 4	H23.4.4
有	米子屋旅館	ホテル又は 旅館	江府町江尾2000	米子屋旅館 江本 幹子 (日野郡江府町江尾2000)	要是正の指摘あり	・外壁亀裂、剥離 ・手摺取付不良 ・非常用照明作動不良	有 H23. 9	H23.6.21
有	グループホームタ日ヶ丘	寄宿舍	境港市タ日ヶ丘2丁目100番	社会福祉法人 境港福祉会 理事長 木村 隆行 (境港市タ日ヶ丘2丁目100番)	指摘なし	—	—	H22.12.13
有	グループホーム ひので	寄宿舍	境港市日ノ出町78	社会福祉法人こうほうえん 理事長 廣江 研 (境港市誠道町2083)	指摘なし	—	—	H22.5.28
有	グループホーム あがりみち	寄宿舍	境港市上道町新道 2087番地2	社会福祉法人こうほうえん 理事長 廣江 研 (境港市誠道町2083)	指摘なし	—	—	H22.5.28
有	グループホームタ日ヶ丘2番館	寄宿舍	境港市タ日ヶ丘2丁目 100番	社会福祉法人 境港福祉会 理事長 木村 隆行 (境港市タ日ヶ丘2丁目100番)	指摘なし	—	—	H22.12.13
有	チュリップホームひえづ	寄宿舍	日吉津村今吉203、204、205	医療法人社団キマチ外科整形外科医院 理事長 来海 秀和 (西伯郡大山町富長755-5)	指摘なし	—	—	H23.3.29
有	ばんだの里	寄宿舍	西伯郡大山町安原 1118-1	社会福祉法人麗明会 理事長 林原 隆英	指摘なし	—	—	H22.12.15
有	グループホーム陽だまりのいえ なかやま	寄宿舍	西伯郡大山町 塩津763-2	株式会社 ソルヘム 代表取締役 伊藤正 (東伯郡琴浦町大字徳万70-1)	指摘なし	—	—	H22.12.6
有	南部町介護研修施設	寄宿舍	南部町大字落合字中田532-1、532-2	南部町長 坂本 昭文 (西伯郡南部町法勝寺377-1)	指摘なし	—	—	H22.12.11
有	大山ヒルズ独身寮	寄宿舍	伯耆町真野693番1	有限会社マエコーエンタープライズ 代表取締役 前田 幸治 (大阪府高槻市上田辺町4番1号)	要是正の指摘あり	・出入口に自動販売機が設置されている	無	H22.6.29
有	グループホーム 虹の郷	寄宿舍	日野郡日南町生山 346-1	社会福祉法人日南福祉会 理事長 安東良博 (日野郡日南町下石見2315)	指摘なし	—	—	H22.12.9
有	グループホームいちょうの木	寄宿舍	日野郡日野町根雨 899-1	医療法人社団日翔会 理事長 湖山聖道 (日野郡日野町根雨909-1)	指摘なし	—	—	H22.12.9
有	グループホームチロルの里	寄宿舍	日野郡江府町 大字久連字白住7	社会福祉法人 寿耕会 理事長 藤田 耕三	要是正の指摘あり	・避難経路の物品放置が放置されている ・縦樋の継ぎ手破損	有 H23. 3	H23.3.22
有	グループホーム なごみ	寄宿舍	西伯郡伯耆町 長山171	社会福祉法人萌生会 理事長 篠原 顕一郎	要是正の指摘あり (既存不適格)	・シックハウス用の換気扇がない(既存不適格)	無	H22.12.28

平成22年定期調査報告対象建築物の報告状況リスト

※定期調査報告概要書記載事項

報告 状 況	報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び 検査の概 要
	建築物の名称(別記1)	用途	所在地(別記2)	所有者又は管理者(別記3)	指摘の内容			調査年月 日
以下の施設は定期報告が未提出です								
無	境港マリーナホテル	ホテル又は 旅館	境港市新屋町3268	有限会社愛企画 代表取締役 手塚 敏子				
無	みなと家旅館	ホテル又は 旅館	境港市大正町87	有限会社みなと家旅館 代表取締役 西村 登喜子				
無	日本海ホテル	ホテル又は 旅館	境港市栄町168	株式会社日本海ホテル 代表取締役 中濱 勇				
無	ビジネスホテル川尻	ホテル又は 旅館	境港市福定町1800-2-6	有限会社かわしり 代表取締役 川尻 茂則				
無	ホテルイタリアンパセリ	ホテル又は 旅館	境港市渡町349-1	有限会社フレッシュショップトマト 代表取締役 石川 愛二				
無	山楽荘	ホテル又は 旅館	大山町大山14	清水 広重				
無	中の原銀嶺	ホテル又は 旅館	大山町大山144-3、144-4	有限会社中の原銀嶺 代表取締役 絹見 安史				
無	岩田屋	ホテル又は 旅館	大山町大山116-5	岩田 瑞穂				
無	宮本旅館	ホテル又は 旅館	大山町大山42	宮本 亮				
無	吉野旅館	ホテル又は 旅館	大山町大山46	有限会社吉野旅館 代表取締役 吉野 大				
無	アルペン山荘	ホテル又は 旅館	大山町大山39-7	下田 善次				
無	川床屋	ホテル又は 旅館	大山町大山40-2	小掠 邦夫				
無	大山ホワイトパレス	ホテル又は 旅館	大山町大山寺上ノ原144-2	株式会社大山観光物産館 代表取締役 林原 啓				
無	緑荘	ホテル又は 旅館	大山町大山40-9	田中 博				
無	ロッヂ・サノ	ホテル又は 旅館	大山町大山145	有限会社ロッヂ・サノ 代表取締役 佐野 カ 子 (西伯郡大山町大山上ノ原145-1)				
無	菅田旅館	ホテル又は 旅館	大山町大山寺135	菅田旅館 代表取締役 菅田 幸子				
無	ペンションフローレンス	ホテル又は 旅館	大山町飯戸字向原1542-142	株式会社アイエヌ 代表取締役 須山 良平 (西伯郡大山町飯戸字向原1542番地142)				

平成22年定期調査報告対象建築物の報告状況リスト

※定期調査報告概要書記載事項

報告 状 況	報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び 検査の概 要
	建築物の名称(別記1)	用途	所在地(別記2)	所有者又は管理者(別記3)	指摘の内容			調査年月 日
無	ペンションモンシェリー	ホテル又は 旅館	大山町明間313-13	中島 義和				
無	ペンションリパティクラブ	ホテル又は 旅館	大山町赤松312-111	佐礼 尾力				
無	山の家シーハイル	ホテル又は 旅館	大山町大山字上野原144-3	三上酒造株式会社 取締役社長 加藤 和憲 (日野郡日南町霞353)				
無	やまびこ荘 別館華山	ホテル又は 旅館	大山町大山32	有限会社やまびこ 代表取締役 米原 求				
無	チロル&白樺	ホテル又は 旅館	大山町大山39-2、39-10	有限会社ベルクホフ 代表取締役 山崎 孝夫				
無	ペンション暖暖	ホテル又は 旅館	伯耆町小林88-12	足尾 賢二				
無	料理旅館 香古庵	ホテル又は 旅館	伯耆町小林123-71					
無	門脇旅館	ホテル又は 旅館	江府町江尾2064	門脇 達也				