

資料提供	
平成28年1月29日	
担当課 (担当者)	危機管理局 (藤木)
電話(内線)	0857-26-7950

大雪に関する被害状況（第12報）

（平成28年1月29日 午後3時現在）

下線部が変更箇所

※このたびの大雪に関する資料提供は本報をもって最終とします。今後、上水道の状況については関係課が別途、大きな被害が判明した場合は続報として別途資料提供を行います。

※取りまとめ時点で把握している状況は以下のとおりです。

1 人的被害・住家被害

区分		箇所数等	被害額(千円)	備考
人的被害		4名		
住家被害	全壊	1棟		
	半壊	1棟		
	一部破損	1棟		
	床上浸水	1棟		
	床下浸水	1棟		
	計	1棟		

(1) 1月25日発生

<発生場所> 日南町三吉地内

<発生年月日> 平成28年1月25日 4時30分 (覚知 4時41分)

<被害状況>

日南町三吉地内の住宅の裏の水路が決壊し、山が崩れ、土砂が民家に流れ込み、家人3名のうち、1名が下敷きになったもの

80代女性1名が意識不明の重体、50代男性1名、50代女性1名が中等症

6:45 行方不明者発見(意識不明)、病院へ搬送

7:13 医師により死亡確認

<原因>

土砂崩れの原因については今回の雪によるものか不明

(2) 1月27日発生

<発生場所> 日南町阿毘縁地内

<発生年月日> 平成28年1月27日 (覚知 11時50分)

<被害状況>

牛舎(新築中)の屋根の雪降ろし中、雪と共に転落し、埋もれたもの

70代男性1名が心肺停止状態

14:26 搬送先の病院で死亡確認

2 道路の通行規制(継続中のもの)

主要地方道横田多里線(島根県境~日南町上萩山 L=1.0km)

1/24 17:00 島根県側で倒木のため通行止め

1/27 新たに鳥取県側でも倒木発生 → 規制継続中

3 上水道の状況(問合せ先 水・大気環境課 電話0857-26-7402)

別紙1のとおり

4 その他（問合せ先 河川課 電話0857-26-7375）

<事案> 油漏洩事故

<発生場所> 日南町三吉地内

<発生年月日> 平成28年1月27日 20時30分

<被害状況>

積雪によって灯油庫が倒壊し、その中の重油タンク（容量914リットル）が倒れ、A重油約200リットルが流出したものの

<対応状況>

発生場所から農業用水路を下って無坂川に合流する場所にオイルマットを、また、無坂川から石見川に合流する地点及びその直上流無坂川にオイルフェンス及びオイルマットを設置。

↓

無坂川と石見川の合流地点直上流の無坂川に設置していたオイルフェンス・マットを撤去。

なお、流出は見られず。引き続き、監視中。

到達地点：日野川支川石見川と無坂川合流部付近まで

5 県・市町村の体制

別紙2のとおり

鳥取県の大寒波による水道施設被害状況

※市町・水道局からの報告件数

(1/29 16:00現在)

都道府県	No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	断減水等の影響*		復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	復旧		給水制限 終了時刻	未復旧		状況確認日時
						戸数	人口		戸数	人口		戸数	人口	
鳥取県	1	米子市(給水区域に日吉津村、境港市含む)	給水区域全域:管破損多発による配水池水位低下	出水不良		74,475		・重要給水施設を中心に給水タンク車による対応	約64,000			約10,000		2016/1/29 16:30
鳥取県	2	倉吉市	服部地区:橋添加管の凍結による通水不能 関金町山口:管破損多発による配水池水位低下	服部地区 断水 関金町山口 給水不良、白濁 (解消済み)	服部地区 1/25 8:00 関金町山口 1/25 15:20	164		給水タンク対応(450ℓ)1台、(2,000ℓ)1台 →復旧済み	164		服部地区 1/25 16:00 関金町山口 1/26 20:00	0		2016/1/29 8:30
鳥取県	3	大山町	名和地区:管破損多発による配水池水位低下	断水、時間断水 (解消済み)	一部集落については 時間断水 (1/26 8:30-11:30,13:00-17:00)	164		・主な管修繕作業完了のため給水タンクによる配水池へ注水対応終了。(完全復旧)	164		1/27 6:00	0		2016/1/29 16:08
鳥取県	4	伯耆町	町内 凍結による管破損等	制限等なし		50 (断水なし)		漏水箇所復旧	50			0		2016/1/29 8:40
鳥取県	5	江府町	川筋地区:管破損多発による配水池水位低下	給水量制限 (解消済み)	1段階目 1/26 14時~ 2段階目 1/26 23時~ 3段階目 1/27 9時~	191	586	大きな漏水箇所を特定したことにより、配水流量が減少したため配水池水位が回復。 →復旧済み	191	586	1/29 16:00	0	0	2016/1/29 16:02
鳥取県	6	南部町	上野地区:管破損多発による配水池水位低下	断水 (解消済み)	2016/1/27 8:30	10		系統変更→復旧済み	10		1/27 11:00	0		2016/1/29 8:35
鳥取県		鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、北栄町、琴浦町、湯梨浜町、日南町、日野町	断水なし											
計						75,054	586	0	約64,000	586	0	約10,000		

県・市町村の体制

下線部が変更箇所

集計日時： 2016年1月29日 17時00分 現在

県の体制						
本部種別	配備体制の名称	設置日時		解散日時		備考
警戒本部	警戒体制（2）	1月26日	12:30	<u>1月29日</u>	<u>17:00</u>	1月29日17:00に注意体制へ移行

市町村の体制							
市町村名	本部種別	配備体制の名称	設置日時		解散日時		備考
米子市	警戒本部	第1 配備体制	1月29日	10:00			1月26日10:00に設置した災害対策本部から移行
境港市	対策本部	本部体制	1月26日	13:45	<u>1月29日</u>	<u>17:00</u>	1月29日17:00に注意体制へ移行
日吉津村	対策本部	第1 配備	1月26日	12:30	1月26日	21:00	水道管破裂等に係る給水対応のため