

質 問 へ の 回 答 書  
(鳥取県立むきばんだ史跡公園)

H30.7.18 文化財課

募集要項、仕様書又は資料等の該当項目	質 問 内 容	回 答
仕様書 P 8 (18)各種法定届出	実際に、危険物、大気汚染防止、水質汚濁防止、建築物における衛生的環境確保等に関する各種届出の必要があるのか。あれば実例が知りたい。	現在実例はありません。
仕様書 別紙5 (P22)	粉末消火器12本の薬剤交換年限を提示いただきたい。	消防法に定める耐圧性能試験が必要となる日(製造から10年を経過する日)までに更新することを、標準的な年限としています。 製造年は別添「消火器点検維持台帳」とおりです。
仕様書 別紙6 (P23~25)	空調機保守対象物における使用フロンの種類及び平成32年フロン排出規制法に該当する機器の交換予定があるかどうか、あるとすれば経費の負担はどうなるのかが知りたい。	使用しているフロンの種類 R410A、R22、R32、R407C です。 現在、空調機器の交換予定はありません。 故障等により機器の交換を行う場合は、金額に応じて負担者が変わります。(1件30万円以上なら県が負担。)
募集要項 資料9 (P31)	外部委託単年度の過去5年間の実績が知りたい。	別添「むきばんだ史跡公園 外部委託(単年度)の状況」とおりです。
管理業務の移行 計画について	引継ぎが可能な期間とその経費(人件費及び交通費)についてはどうか。	引継ぎが可能な期間は、協定の締結後から指定期間の開始までの間です。それに係る経費は、指定管理者の負担です。
申請様式2 (事業計画書) 3(3)	現在の「指定管理者」とあるが「鳥取県」でよろしいか。	「鳥取県」でよいです。
県道の除雪について	雪の日は早めに出勤して除雪作業をしなければならないが、県道の除雪は優先的にされるのか。	平成29年度の積雪があった日に早めの出勤をした際には、鳥取県立米子白鳳高校からむきばんだ史跡公園へ向かう県道310号線の除雪は完了していました。