# 消火器点検維持台帳

No. －1

| 番号 | 設置階 | 設置場所 | 種別 | 型 | 容量 | メーカー | 製造年 | 型式番号 | 機能点検 | 詰替年月 | 製造番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1階 | ロビー | ABC | 10 | 3.0 | ドライ | 2011 | 20-14 | 27.5 | | 00588 | |
| 2 | 1階 | 遺物整形室 | ABC | 10 | 3.0 | ドライ | 2017 | 23-112 | | | 021412 | |
| 3 | 1階 | 屋外受電 | ABC | 10 | 3.0 | ドライ | 2011 | 23-158 | 27.5 | | 12019 | |
| 4 | 1階 | 別棟倉庫 | ABC | 10 | 3.0 | ドライ | 2014 | 23-112 | | | 042031 | |
| 5 | 1階 | 別棟倉庫 | ABC | 10 | 3.0 | ドライ | 2011 | 23-158 | 28.11 | | 12017 | |
| 6 | 1階 | 別棟倉庫ボランティア室 | ABC | 10 | 3.0 | ドライ | 2011 | 23-158 | 28.5 | | 12012 | |
| 7 | 1階 | 弥生の館 | ABC | 10 | 3.0 | ミヤタ | 2009 | 13-42 | 30.5 | 22.7 | 106545 | |
| 8 | 1階 | 弥生の館 | ABC | 10 | 3.0 | ミヤタ | 2009 | 13-42 | 29.5 | | 127776 | |
| 9 | 1階 | 弥生の館 体験学習室 | ABC | 10 | 3.0 | ミヤタ | 2009 | 13-42 | 26.5 | | 174188 | |
| 10 | 別棟 | 休憩舎 | ABC | 10 | 3.0 | ドライ | 2011 | 20-14 | 27.11 | | 00586 | |
| 11 | 別棟 | 遺構展示館 | ABC | 10 | 3.0 | ドライ | 2011 | 20-14 | 27.11 | | 00599 | |
| 12 | 別棟 | 遺構展示館 | ABC | 10 | 3.0 | ドライ | 2011 | 20-14 | 28.5 | | 00560 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ※ | 消防法に定める耐圧性能試験（製造から10年を経過した日）が必要となるまでに | | | | | | | | | | |
| | | 更新することを標準的な交換期限としています。 | | | | | | | | | | |