

別紙

1 品名 数量	①中高性能フィルタ	18 枚
	②プレフィルタ	18 枚
	③フィルタ取替作業	1式
2 規 格	①外寸 W610mm×H610mm×T150mm 材質 グラスペーパー 既設品:ニッタ(株)製 型式:EP-65-F	
	②外寸 W610mm×H610mm×T20mm 材質 不織布再生紙(ナイロン・ポリエステル) アルミ枠付き 既設品:ニッタ(株)製 型式:NT-20F(RM/600)	

3 その他

- (1)フィルタの捕集率は既設品と同等又は同等以上とすること。
- (2)2に指定する材質と異なる材質の製品で見積もりする場合は、事前に発注者の確認を受けること。
- (3)フィルタは、4の納入場所に設置している下記の空気清浄装置に取り付けること。
既設空気清浄装置:進和テック(株)製 FAN UNIT FFU-1 型式 FF-27
- (4)取り外したフィルタは付着物が飛散ないように梱包すること。