

指定管理者募集要項等に関する質問に関する回答 (鳥取県立倉吉体育文化会館)

募集要項、仕様書又は資料等の該当項目	質 問 内 容
業務委託仕様書	<p>1 I 15 (8) ・スポーツライミングの指導者資格について、日本スポーツ協会が認める資格であり、ルートセットについて、日本山岳・スポーツライミング協会が認める資格という認識でよろしいですか。 また、上記の公認資格保有者の配置については必須項目ですか。 →その認識で間違いありません。また上記の公認資格保有者の配置は必須です。</p> <p>2 II 9 ウ (別添8) ・4業務内容(15)～(20)の物件はありません。吸収式 NHK-560HN6A、冷却水ポンプ SJ4-200×150K655-e、冷温水ポンプ SJ4-125×100JC622-e、冷却塔 SKB-560GRR、空気調和器 TUC-1200H の物件がありませんので(15)～(20)の物件を削除し、追加という認識でよろしいですか。 →現状に合わせて別添8を修正しました。</p> <p>・保守作業について (1)(キ)(コ)及び(2)(キ)(コ)の業務はどちらも冷温水の保守業務になりますか。 →法定点検業務であるため、指定管理者が別で行う業務になります。そのため別添8からは削除しました。</p> <p>3 II 9 エ ・A重油10kl 地下タンクについて、灯油10kl 地下タンクの認識でよろしいですか。 →現状に合わせて仕様書を修正しました。</p> <p>4 II 9 オ ・職員は常勤職員という認識でよろしいですか。 →常勤職員の認識で間違いありません。</p>