

施設の点検及び助言に対する反映報告

令和5年7月7日

1 施設の概要

施設の名称	鳥取県西部犬猫センター
主たる建築物の用途	畜舎（保健所、動物愛護施設）
施設の地名地番	米子市皆生温泉3丁目18-3
構造	■木造 □鉄骨造 □RC造 □その他（ ）
階数	平屋建て
延床面積（おおよそでも可）	250.89㎡
建築年月日	令和5年9月
点検・助言時の段階	計画中 ・ 設計中 ・ 工事中 ・ 運営中
点検・助言の実施時期	令和5年5月24日

2 施設の整備又は運営に助言を反映した事項

種別	助言の観点	概要	反映事項
整備	建築（歩車分離等）	・車の進入経路と、視覚障がい者の誘導ブロック経路が重複しない計画とすること。	進入口について開口を6mから8mに広げて、歩行者と車の経路が分かれる幅に変更。
	車いす使用者他（車いす使用者用駐車場等）	・車いす使用者用駐車場は、建物の玄関に近接した位置に設けること。	車いす使用者用駐車場を建物に隣接した玄関近くの位置に変更。
	視覚障がい者他（サイン、トイレ等）	・ピクトサインは15cmでは小さい、より大きく表示すること。	ピクトサインを15cmよりも大きいものに変更。
		・ピクトサインには文字を併記し、凹凸により触知可能なサインや文字とすること。	ピクトサインを凹凸のあるものに変更。
		・トイレの各種設備、床、壁、サインは、色のコントラストが明確なものとする。	トイレの各種設備については、色のコントラストをつける。
	高齢者他（トイレ等）	・男女トイレ内にL型手すりを設けること。（半身まひ等の方が利用できるように、バリアフリートイレは右側に男女トイレはそれぞれ左側にL型手すりを設置することで、どちらにも対応が可能となる）	男女トイレ内にL型手すりを設置。 また、多目的トイレは両側に手すりを設置。
	内部障がい者他（オストメイト設備）	・オストメイトパックの近くに服・荷物掛け用のフックを3つ以上設けること。	多目的トイレのオストメイトパック横に荷物掛け用のフックを3つ設置。
・オストメイトパックに近接した位置にフィッティングボードを設置すること。		多目的トイレのオストメイトパックの隣壁面に折り畳み式フィッティングボードを設置。	
聴覚障がい者他（回転灯、案内等）	・聴覚障がい者への緊急情報の伝達のための設備（回転灯等）を案内設備付近だけでなく、トイレ、研修室、猫展示室にも整備すること。	回転灯をトイレに設置を検討（猫展示室はスタッフが同席する場合しか使用しないため、緊急情報はスタッフから	

			伝達する)
		<ul style="list-style-type: none"> 筆談マークや手話マークを総合案内等で表示すること。 	総合案内に筆談マーク及び手話マークを表示する。
	子育て世代等（子ども用便座、洗面台）	<ul style="list-style-type: none"> 子ども用便座（可搬）を設け、設置されている場所が分かるように、サインを表示すること。 	各トイレに子供用便座（可搬）を設置する。また、設置場所には表示を行う。
		<ul style="list-style-type: none"> 子どもや低身長の方が利用しやすいよう、洗面台のうち1台は低い高さに設けること。 	子どもや低身長の方が洗面所使用の際に使える台を準備し、希望される方に貸し出せるようにする。（台の常設は踏く危険性があるため行わない）