

## 回答書

夢みなとタワー蓄電池更新委託業務に係る質問について、以下のとおり回答します。

番号	質問事項	回答
1	直流電源装置用蓄電池更新について、仕様書の蓄電池型番が SNS-200 (DS ユアサ製 長寿命) になっていますが、他メーカー同等品の長寿命タイプでも可能でしょうか。	同等品の長寿命タイプでも可能です。