


業務概要書

- 1 業務名 鳥取県防災情報システム点検管理業務委託（鳥取県土管内設備）
- 2 業務場所 鳥取市立川町外
- 3 履行期間 令和9年3月23日限り
- 4 事業目的
- 5 業務内容 防災情報システム点検管理業務
設備点検（6ヶ月点検）2回
設備点検（12ヶ月点検）1回

県内雨量観測局位置図

日本海



凡例

- 鳥取県管理雨量計 7 3局
- 鳥取県管理雨量計(ダム系) 8 局
- ◎ 国土交通省管理の雨量計 5 7局
- 気象庁雨量計 1 6局
- ▲ 既設の県管理ダム 5 ダム

鳥取県管内 2 3局

単位:基

6ヶ月点検

観測局	観測局			中継局				県土整備事務所			観測点検	避雷トランス	水位計	避雷トランス	環境点検	
	有線観測装置	テレメータ観測局装置	有線観測装置	テレメータ観測局装置	μ-V中継局装置	V-V中継局装置	避雷トランス	観測点検	テレメータ監視局装置	避雷トランス						
観測局																
県土整備局		○														
富士山観測局		○	○			○	○									
毛無山中継局			○			○	○									
金峯山中継局			○			○	○									
鳥取局																
卯塚局																
百谷局																
吉成局																
野坂局																
鹿尾局																
西今在家局																
湖山川水門局																
湖山川局																
湖山橋局																
東大路局																
大路川(米里)局																
砂田川放水路局																
若葉台局																
砂見川局																
弓河内局																
曳田局																
松上局																
青島局																
河内局																
厚野局																
宝木局																
下光元局																
派村局																
福井局																
小畑局																
細川局																
岩美局																
銀山局																
岩井局																
岩本局																
河崎局																
長郷局																
岡益局																
中村局																
日置局																
北河原局																
菅谷局																
善田局																
家原局																
尾野局																
榎原局																
福園局																
河合局																
合計	1	2	1	4	2	3	42	2	7	16	26	42	43			

12ヶ月点検

単位:基

観測局	県土整備事務所		中継局				観測局										
	テレメータ監視局装置	耐雷トランス	μ-V中継局装置	V-V中継局装置	耐雷トランス	直流電源装置 MSE型	テレメータ観測局装置	有線観測装置	温度計	雨量計 自記記録計あり	雨量計 自記記録計なし	水位計	直流電源装置 触媒栓付	MSE型	耐雷トランス	太陽電池	光波 積雪深計
県土整備局	○	○															
愛宕山中継局			○														
毛無山中継局			○	○	○	○											
金峯山中継局			○	○	○	○											
鳥取局							○										
卯垣局																	
百谷局																	
吉成局																	
野坂局																	
徳尾局																	
西今在家局											○						
湖山川水門局											○						
湖山川局											○						
湖山橋局											○						
東大路局											○						
大橋川(米里)局											○						
砂田川放水路局											○						
若葉台局											○						
砂見川局											○						
弓河内局											○						
曳田局											○						
松上局											○						
曾島局											○						
河内局											○						
鹿野局											○						
宝木局											○						
下光元局											○						
浜村局											○						
福井局											○						
小畑局											○						
細川局											○						
岩美局											○						
森山局											○						
岩井局											○						
岩本局											○						
河崎局											○						
長郷局											○						
阿蓋局											○						
中村局											○						
日置局											○						
北河原局											○						
青谷局											○						
善田局											○						
桑原局											○						
尾鷲局											○						
樟原局											○						
福園局											○						
河合谷局											○						
合計	1	1	1	4	2	2	42	2	6	7	16	26	0	42	42	1	1

鳥取県防災情報システム点検管理業務委託仕様書

第1条 適用範囲

1. この仕様書は、鳥取県防災情報システムにおける通信施設及び情報処理施設（以下「システム」という。）の点検管理業務（以下「業務」という。）に適用する。
2. 鳥取県防災情報システム点検管理業務委託特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に記載された事項は、この仕様書に優先するものとする。

第2条 実施作業

受託者は、契約の履行に当たって業務の意図及び目的を十分に理解したうえで、特記仕様書に定める履行場所、施設及び点検時期等に基づき、システムの機能を十分維持するよう実施するものとする。

第3条 監督員

委託者は業務について指示、承諾及び協議を代行させる監督員を定め受託者に通知するものとする。

第4条 主任技術者

1. 受託者は業務における主任技術者を定め、委託者に届け出るものとする。
2. 主任技術者は契約書、設計図書及び特記仕様書に基づき業務に関する一切の事項を処理しなければならない。
3. 主任技術者は、業務を行ううえで、技術上の管理を行うに必要な能力と経験を有する技術者でなければならない。

第5条 用語の定義

この仕様書において、指示、承諾及び協議の定義は、当該各号に定めるところによる。

1. 指示とは、委託者の発議により、委託者が受託者に対し、業務に関する方針、基準、計画等を指示し実施させることをいう。
2. 承諾とは、受託者の発議により、受託者が委託者に報告し、委託者が了解することをいう。
3. 協議とは、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。

第6条 点検の基準

業務の履行に当たっては、この仕様書、特記仕様書及び「電気通信施設点検基準（案）」によるほか、次の各号に掲げる諸法規を遵守するものとする。

1. 「電波法」及びこれに基づく法令
2. 「電気事業法」及びこれに基づく法令
3. 「電気通信事業法」、「有線電気通信法」及びこれに基づく法令
4. その他関係法令

第7条 実施計画書

受託者は、契約締結後速やかに点検管理業務実施計画書を作成し、監督員に提出し、承諾を受けなければならない。

点検管理業務実施計画書には、契約図書等に基づき下記事項を記入するものとする。

1. 業務計画
 - ア. 概要
 - イ. 業務内容
 - ウ. 工程表
 - エ. 業務方針
2. 点検者等組織表
3. 緊急時の連絡先
4. 安全管理及び実施管理
5. その他

第8条 打合わせ

主任技術者は、監督員と常に密接な連絡を行い、連絡事項はその都度記録し、打合わせの際相互に確認するものとする。

第9条 一般的業務

1. 受託者は、業務の目的及び内容を理解し、業務の履行に必要な技術を有する点検者をあてるものとする。
2. 点検者は業務の履行に専念し、かつ円滑に履行しなければならない。
3. 点検者は、業務上知り得た内容を洩らし、利用してはならない。
4. 点検者は、業務の履行に直接関係ない場所に入入りしてはならない。
5. 点検者は、業務の履行において、安全の確保並びに火気等の取扱いに留意しなければならない。
6. 別途履行中の他の業務と履行場所が同一、又は業務内容が関係する場合は、相互に協調を図るものとする。

第10条 点検者

点検者は、基礎的な技術知識を有し、かつ相当程度の経験を有する技術員、及び高度な専門技術を習得した技術者により行うものとする。

第11条 測定機器類等

業務に直接必要な測定器具類等は、受託者の所有するものを使用するものとする。

第12条 貸与品等

1. 業務に直接必要な図書、予備品等は委託者の所有するものを使用できるものとする。
2. 受託者は、前項の規定により委託者の予備品等を使用する場合は、事前に監督員の承諾を得るものとし、その内容を点検記録簿に記載するものとする。
3. 使用を許可された予備品等に受託者が損傷を与えた場合は、受託者の責において無償修理を行うものとする。

第13条 履行上の責任

業務の履行後生じた不良箇所で、明らかに受託者の責に起因すると認められたものについては、受託者の責任において速やかに措置するものとする。

第14条 業務の履行

1. 点検者は、業務の履行に適した服装とし腕章により身分を明確に表すものとする。また、常に環境整備等に留意するものとする。
2. 業務の履行に当たっては、システム等の運用停止を伴う作業があるため、点検前にシステム停止工程を提出し、監督員の承諾を得るものとする。
3. 業務のうち無線通信施設でその内容が電波法及びこれに基づく法令に定める、電波の質に影響を与える作業を行う場合は、監督員の指示を受けるものとする。

第15条 業務の一時中止

業務の履行中、監督員から業務の一時中止の指示を受けた場合は、これに従うものとする。

第16条 臨時の措置

1. 点検者は、業務の履行中において、システム等に異常状態が発生し、若しくは発生が予想される場合は、速やかに監督員に報告しその指示を受けるものとする。
2. システム等に異常が発生した場合は、速やかに臨時対応を行い、異常箇所を特定し正常動作になるよう復旧を行うこと。この場合、現地修理が困難でありメーカーによる修理対応が必要な場合は、監督員と連絡を取り指示を受けるとともに障害復旧に関する報告書を速やかに提出するものとする。
3. テレメータ観測データは現地観測局より主に無線回線を介し監視装置に収集している。無線回線は外来ノイズ等の影響を受ける場合があり、回線品質が悪化しデータが欠測することがある。この場合、無線回線及び伝送データの調査を行い、調査結果を監督員に報告するものとする。
4. 前項の場合、また監督員が臨時に業務を指示した場合は、受託者はこれに必ず応ずるものとする。

なお、この場合、受託者の責に帰するものを除き、委託者と受託者の協議により、契約変更の対象とするものとする。

第17条 検査

受託者は、既済部分検査及び完了検査を受ける場合は、あらかじめ点検記録簿並びに関係書類等の成果品を提出し、主任技術者が立会のうえ検査を受けるものとする。

第18条 提出書類

1. 受託者は、指定期日までに監督員が求める書類を提出しなければならない。
2. 指示、承諾及び協議は、原則として書面によりこれを行うものとする。

第19条 点検記録

点検者は、業務に係る点検記録簿を作成し記録を行うものとする。

また点検記録簿には、次の各号に掲げる内容を記載するものとし、書式等は、監督員の承諾を受けるものとする。

1. 業務履行結果の概要及び所見
2. 点検記録及びデータ
3. 監督員が指示した事項及びこれに対する措置事項

第20条 疑義

この仕様書に明記なき事項又は疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

第21条 立会確認

監督員による業務内容の立会確認を、下記の項目・頻度で行うものとする。

装置名	確認項目	確認時期	確認頻度
テレメータ観測局装置	・ 送信出力 ・ 送信周波数 ・ 区間S/N ・ 観測データ照合 ・ 動作確認(対向試験)	点検時	年2回 (任意の観測局)
直流電源装置	・ 蓄電池内部抵抗	点検時	年1回 (任意の観測局)
雨量計	・ 雨量マス精度	点検時	年1回 (任意の観測局)
水位計	・ 比較試験	点検時	年1回 (任意の観測局)
光波積雪深計	・ 光量の確認	点検時	年1回 (任意の観測局)
温度計	・ 温度計との確認	点検時	年1回 (任意の観測局)
耐雷トランス	・ 絶縁抵抗の確認	点検時	年1回 (任意の観測局)

鳥取県防災情報システム点検管理業務委託特記仕様書

第1条 業務の名称

鳥取県防災情報システム点検管理業務委託（鳥取県土管内設備）

第2条 業務の期間

契約締結日から令和9年3月23日

第3条 目的及び適用範囲

- この特記仕様書は、鳥取県防災情報システムにおける通信施設及び情報処理施設（以下「システム」という。）の点検管理業務（以下「業務」という。）に適用する。
- この特記仕様書は、システムを良好な状態に保持し、十分な機能を確保するために必要な業務における点検整備の基準を示す。
- この特記仕様書に記載事項以外は、別に定められる「鳥取県防災情報システム点検管理業務委託仕様書」によるものである。

第4条 履行場所及び施設等

業務の履行場所及び施設は、鳥取県土整備事務所内設備及び鳥取県土整備事務所管内中継局設備・観測局設備とする。

第5条 点検時期等

業務対象となる施設の点検の項目は別表に示すとおりとし、点検は次表に示す時期までに実施するものとする。

点検区分	点検時期
12ヶ月点検	出水期前（6月10日）までに
6ヶ月点検（1回目）	出水期前（6月10日）までに
6ヶ月点検（2回目）	出水期後（10月20日以降）除雪期間までに

第6条 点検項目

機器の点検項目は点検項目表によるものとするが、同一機器において、点検者が異なる点検項目がある場合があるので、注意すること。

機器の点検項目は点検項目表によるものとするが、以下の項目の点検においては、保守点検時に特に実施すべき事項を記載する。

1. テレメータ観測装置点検時

テレメータ観測局設備点検では、観測局からの特殊情報（停電情報等）の確認や欠測時にインターネット上で自動補填される雨量10分データ等の観測データの確認が必須事項である。

テレメータ観測局設備の点検時には、監視装置とテレメータ観測装置の両装置設置場所に点検員を配置し、観測情報の同時確認（雨量10分データ等）を実施すること。

テレメータ観測装置より、監視項目に該当する特別情報フラグを疑似発信させて、テレメータ監視装置にて正常に監視できている事を確認し、その結果の画面写真を提出すること。

2. 現地調整の実施

テレメータ監視装置、TM中継局装置、テレメータ観測装置等の無線通信機器及び観測機器について、点検時に異常値が確認された場合には、現地にて復旧できない事象が発生している場合を除き、正常値となるように現地で即時調整を実施すること。

3. テレメータ監視装置点検時

点検時に誤データ配信すると、一般公開配信、メール配信にて警戒情報や水防体制開始の連絡が出てしまうため、これを予防するため点検中は予め休止局設定を行い点検すること。

4. 水位計点検時

水位計点検時には、観測水位値と実測水位値の比較した結果を報告書に添付すること。なお、相違がある場合は実測値に合わせるよう補正值の変更を行い、その値も記入すること。

5. 設備点検（12ヶ月点検）に係る耐電トランスの県土整備事務所内設備のうち維持管理課内設備は、別途発注業務において実施する予定であるため、本業務で計上していないが、初回協議時に、このことについては最終確認すること（ただし、同事務所内設備のうち防災無線室設備分は本業務で実施する）。

6. 設備点検（12ヶ月点検）に係る直流電源装置（TM MSE形等）において、点検概要7～10は3年毎の点検項目である。

今年度点検箇所については初回協議時に確認すること。

第7条 調整

他の点検者が関与する機器類の点検については、お互いに調整をとりながら、円滑に業務を実施すること。

第8条 その他

受託者は、システム異常等の緊急時に速やかに対応できる体制を整えておくこと。

第9条 調整

他の点検者が関与する機器類の点検については、お互いに調整をとりながら、円滑に業務を実施すること。

委託業務の名称	
委託業務の履行場所	
履行期間	
業務委託料	

発注者	
受注者	

確認項目	確認内容	判定
1 仕様書第7条 (実施計画書)	仕様書に記載の内容について網羅した実施計画書が提出され、監督員の承諾を得ていることを確認	
2 仕様書第14条2 (システム停止工程)	保守点検にあたって、事前にシステム停止工程表が提出され、監督員の承諾を得ていることを確認	
3 仕様書第21条 (立会確認)	調査職員による業務内容の立会確認を行っていることを確認 (別紙 立会確認表が提出されていること)	
4 特記仕様書第6条1 (点検項目)	テレメータ観測装置点検時、同装置より監視項目に該当する特別情報アラートを疑似発信させ、テレメータ監視装置にて正常に監視できていることを確認 (監視装置にて特別情報アラートが監視できている画面の写真にて確認・・・観測局全局分)	
5 特記仕様書第6条3 (点検項目)	テレメータ監視装置点検時、誤データ配信すると、一般公開配信、メール配信にて警戒情報や水防体制開始の連絡が出てしまうため、これを予防するため点検中は予め休止局設定を行い点検していることを確認 (監視装置にて観測局ごとに休止局設定を行っている画面の写真にて確認・・・観測局全局分)	
6 特記仕様書第6条4 (水位計点検)	水位計点検時、観測水位値と実測水位値の比較した結果を報告書に添付していることを確認 相違がある場合は、実測値に合わせるよう補正値の変更を行いその値も記入していることを確認	
7 成果品の確認	下記の資料をとりまとめ、成果品として1部提出していること。 <ul style="list-style-type: none"> •確認項目 2項・・・ システム停止工程表 •確認項目 3項・・・ 立会確認表 •確認項目 4項・・・ 特別情報アラート確認画面写真(全観測局分) •確認項目 5項・・・ 観測局休止設定画面写真(全観測局分) •確認項目 6項・・・ 水位計実測報告書 •確認項目 7項・・・ 点検記録簿及び点検写真 	

業務委託に関する協議書

業務名		位置	
受注者			
履行期間	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		
委託料	円		
協議事項			
上記のとおり協議します。		管理・主任技術者	
		令和 年 月 日	
承諾・指示の回答希望期限日	令和 年 月 日	左記日程を希望する理由	
受付確認課長補佐 (主任調査員) 印			
回答理由			
概算増減額	約 千円 増・減		
上記のとおり(承諾・指示)してよろしいか伺います。			
令和 年 月 日			
所長	副所長	課長	合議
			調査職員
上記のとおり(承諾・再協議)します。			調査職員
令和 年 月 日			
(上記のとおり承諾・別添のとおり再協議)します。			管理・主任技術者
令和 年 月 日			