

質問に関する回答書

(業務名：令和８年度エースパック未来中心自家発電設備用蓄電池更新業務)

質問 1	蓄電池更新作業時、新設蓄電池と既設蓄電池の仮置きが出来るようなスペースがありますでしょうか。
回答 1	あります。
質問 2	地下へはエレベータが使用可能でしょうか。 台車を使用した状態で運搬が出来ない段差や階段はありますか。
回答 2	地下へのエレベータはありません。 台車を使用した状態で運搬が出来ない段差や階段はあります。
質問 3	蓄電池について古河電池製（メーカー指定）となっていますが２種類とも規格品ですので他メーカーにも同型番、同じ仕様の蓄電池があります。 他メーカーの蓄電池納入でもご了解いただけますでしょうか。
回答 3	仕様書記載のとおり。
質問 4	既設電源装置・制御装置・発電機等の機能に影響を及ぼさないよう交換作業を行うこととありますが、蓄電池交換作業中も発電機が自動起動できる状態を確保する必要があるとの認識でよろしいでしょうか。
回答 4	作業中において自動起動は必要ありません。なお、停電発生を確認後に発電機が起動できるよう対応してください。