

日野川工業用水水質検査状況（R7.5月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
- 安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

日 項目・単位		1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月
水温	℃	13.8	14.1	14.1	14.2	14.2	14.4	14.3	14.5	14.7	14.7	15.0	14.8	15.0	15.3	15.7	16.2	16.2	16.5	16.2
濁度	mg/l	0.65	0.69	0.68	0.67	0.66	0.68	0.71	0.55	0.68	0.65	0.64	0.63	0.59	0.65	0.64	0.65	0.64	0.62	0.66
水素イオン	(pH)	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
アルカリ度	mg/l	19.8	20.1	20.0	20.7	20.4	20.2	20.3	20.4	20.6	20.8	21.2	21.1	20.6	20.9	21.3	23.7	23.9	24.0	24.1
塩化物イオン	mg/l							8.6												
鉄イオン	mg/l							<0.03												
硬度	mg/l							26												
蒸発残留物	mg/l							60												

日 項目・単位		20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	基準値 (工業用水)	標準値 (工業用水)	基準値 (上水)	平均	最大	最小
水温	℃	17.1	17.8	17.9	17.5	17.6	17.3	16.9	16.8	16.8	16.8	16.9	17.2	常温	-		15.8	17.9	13.8
濁度	mg/l	0.72	0.77	0.70	0.67	0.67	0.70	0.67	0.59	0.64	0.68	0.71	0.67	20度以下	-	2度以下	0.66	0.77	0.55
水素イオン	(pH)	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.5~8.0	-	5.8~8.6	6.9	6.9	6.8
アルカリ度	mg/l	23.8	24.8	23.9	23.0	23.4	22.9	22.8	22.9	22.2	22.6	23.9	23.0	-	75		22.0	24.8	19.8
塩化物イオン	mg/l		9.3											-	80	200以下	9.0	9.3	8.6
鉄イオン	mg/l		<0.03											-	0.3	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
硬度	mg/l		26											-	120	300以下	26	26	26
蒸発残留物	mg/l		71											-	250	500以下	66	71	60