

日野川工業用水水質検査状況 (R7.12月分)

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
- 安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

項目・単位	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
水温	°C	13.5	13.5	13.5	12.8	12.5	12.3	12.8	12.5	12.6	12.5	12.4	12.5	12.2	12.1	11.6	11.5	11.6	11.4	11.1
濁度	mg/l	0.74	0.67	0.65	0.81	0.62	0.76	0.66	0.66	0.53	0.56	0.60	0.61	0.63	0.61	0.66	0.27	0.26	0.45	0.32
水素イオン	(pH)	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9
アルカリ度	mg/l	21.5	21.7	21.0	20.4	20.8	欠測	25.6	26.1	26.0	25.8									
塩化物イオン	mg/l					8.7													9.6	
鉄イオン	mg/l				<0.03														<0.03	
硬度	mg/l					28													28	
蒸発残留物	mg/l					67													77	

項目・単位	日	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	基準値	標準値	基準値	平均	最大	最小
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	(工業用水)	(工業用水)	(上水)			
水温	°C	10.9	11.3	11.1	10.7	10.9	11.1	10.9	10.4	10.3	10.3	10.2	10.1	常温	-		11.7	13.5	10.1
濁度	mg/l	0.40	0.32	0.34	0.45	0.34	0.34	0.37	0.33	0.29	0.26	0.21	0.20	20度以下	-	2度以下	0.48	0.81	0.20
水素イオン	(pH)	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.0~8.0	-	5.8~8.6	6.9	7.0	6.8
アルカリ度	mg/l	25.3	25.5	25.8	26.1	26.4	26.5	26.3	25.9	25.5	25.4	25.5	25.4	-	75		24.7	26.5	20.4
塩化物イオン	mg/l													-	80	200以下	9.2	9.6	8.7
鉄イオン	mg/l													-	0.3	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
硬度	mg/l													-	120	300以下	28	28	28
蒸発残留物	mg/l													-	250	500以下	72	77	67

※12/6~12/15 アルカリ度計不調につき「欠測」とする