

日野川工業用水水質検査状況 (R8.1月分)

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
- 安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

項目・単位	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
水温	°C	9.8	9.6	9.1	9.0	9.0	9.1	9.0	9.1	8.9	9.0	8.9	8.3	8.4	8.6	8.5	8.6	8.8	8.7	8.6
濁度	mg/ℓ	0.20	0.20	0.24	0.22	0.22	0.24	0.35	0.29	0.24	0.21	0.23	0.23	0.19	0.18	0.16	0.18	0.16	0.16	0.17
水素イオン	(pH)	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
アルカリ度	mg/ℓ	25.1	25.0	24.8	24.7	24.6	24.4	23.9	23.9	23.8	24.0	24.0	23.8	24.0	24.0	24.1	23.9	24.0	24.0	24.0
塩化物イオン	mg/ℓ							9.9												
鉄イオン	mg/ℓ						<0.03													
硬度	mg/ℓ							28												
蒸発残留物	mg/ℓ							71												

項目・単位	日	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	基準値	標準値	基準値	平均	最大	最小
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	(工業用水)	(工業用水)	(上水)			
水温	°C	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	7.8	7.8	7.8	7.7	7.4	7.3	7.1	常温	-		8.5	9.8	7.1
濁度	mg/ℓ	0.49	0.20	0.22	0.21	0.22	0.22	0.15	0.11	0.19	0.29	0.30	0.28	20度以下	-	2度以下	0.22	0.49	0.11
水素イオン	(pH)	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.0~8.0	-	5.8~8.6	6.9	7.0	6.9
アルカリ度	mg/ℓ	24.1	23.9	23.8	23.5	23.3	23.2	23.2	23.6	23.4	23.7	24.0	24.1	-	75		24.0	25.1	23.2
塩化物イオン	mg/ℓ	10.0												-	80	200以下	10.0	10.0	9.9
鉄イオン	mg/ℓ	<0.03												-	0.3	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
硬度	mg/ℓ	26												-	120	300以下	27	28	26
蒸発残留物	mg/ℓ	67												-	250	500以下	69	71	67