

日野川工業用水水質検査状況（R8.2月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
- 安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

項目・単位 日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
水温	℃	7.2	7.3	7.2	7.0	7.1	7.3	7.4	7.1	6.8	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3
濁度	mg/l	0.22	0.16	0.22	0.29	0.46	0.34	0.26	0.27	0.15	0.18	0.23	0.22	0.19	0.21	0.20	0.13	0.28	0.21	0.31
水素イオン	(pH)	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
アルカリ度	mg/l	23.8	24.0	24.2	24.3	24.3	24.5	24.5	23.6	23.2	23.0	22.6	22.6	22.5	22.5	22.4	22.2	21.3	21.4	21.3
塩化物イオン	mg/l					11.0														9.9
鉄イオン	mg/l					<0.03														<0.03
硬度	mg/l					27														24
蒸発残留物	mg/l					67														48

項目・単位 日		20	21	22	23	24	25	26	27	28				基準値	標準値	基準値	平均	最大	最小
		金	土	日	月	火	水	木	金	土				(工業用水)	(工業用水)	(上水)			
水温	℃	7.3	7.5	7.7	8.1	8.0	8.0	8.2	8.4	8.6				常温	-		7.4	8.6	6.8
濁度	mg/l	0.28	0.22	0.21	0.17	0.15	0.13	0.20	0.13	0.20				20度以下	-	2度以下	0.22	0.46	0.13
水素イオン	(pH)	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9				6.0~8.0	-	5.8~8.6	6.9	7.0	6.8
アルカリ度	mg/l	21.3	21.8	22.1	22.5	22.5	22.6	22.0	21.5	21.1				-	75		22.7	24.5	21.1
塩化物イオン	mg/l													-	80	200以下	10.5	11.0	9.9
鉄イオン	mg/l													-	0.3	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
硬度	mg/l													-	120	300以下	26	27	24
蒸発残留物	mg/l													-	250	500以下	58	67	48