

日野川工業用水水質検査状況 (R8. 4月分)

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

項目・単位		日																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
水温	℃	10.9	10.8	10.9	11.3	11.5	11.5	11.6	11.5	11.7	11.8	11.9	12.2	12.4	12.3	12.5	12.5	12.9	13.0	13.4
濁度	mg/l	0.26	0.21	0.30	0.38	0.29	0.30	0.31	0.34	0.36	0.34	0.31	0.34	0.34	0.29	0.32	0.26	0.29	0.28	0.26
水素イオン	(pH)	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8
アルカリ度	mg/l	23.7	23.9	23.4	23.4	23.5	23.5	23.6	23.5	23.8	24.0	24.0	24.0	24.0	24.4	24.8	25.3	25.5	25.7	25.8
塩化物イオン	mg/l						8.2													
鉄イオン	mg/l					<0.03														
硬度	mg/l					23														
蒸発残留物	mg/l					67														

項目・単位		日											基準値 (工業用水)	標準値 (工業用水)	基準値 (上水)	平均	最大	最小	
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木							
水温	℃	13.4	13.7	13.7	13.5	13.5	13.6	13.8	13.9	14.0	14.1	13.9		常温	-		12.6	14.1	10.8
濁度	mg/l	0.27	0.61	0.35	0.30	0.32	0.30	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33		20度以下	-	2度以下	0.32	0.61	0.21
水素イオン	(pH)	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8		6.0~8.0	-	5.8~8.6	6.9	6.9	6.8
アルカリ度	mg/l	25.8	26.0	25.8	26.0	25.9	26.0	26.1	26.0	26.2	26.6	26.5		-	75		24.9	26.6	23.4
塩化物イオン	mg/l		8.3											-	80	200以下	8.3	8.3	8.2
鉄イオン	mg/l		<0.03											-	0.3	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
硬度	mg/l		25											-	120	300以下	24	25	23
蒸発残留物	mg/l		74											-	250	500以下	71	74	67