

日野川工業用水水質検査状況 (R8. 5月分)

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

項目・単位		日																		
		1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火
水温	℃	14.0	13.9	14.3	14.2	14.1	14.3	14.5	14.7	14.3	14.5	14.8	15.3	15.7	16.1	16.1	16.8	16.2	16.1	17.0
濁度	mg/l	0.36	0.35	0.33	0.35	0.39	0.40	0.45	0.30	0.38	0.39	0.40	0.45	0.52	0.56	0.53	0.53	0.45	0.40	0.40
水素イオン	(pH)	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9
アルカリ度	mg/l	26.5	26.6	26.4	26.2	26.2	26.4	26.6	26.9	26.5	26.6	26.9	27.2	27.5	27.9	27.1	27.2	27.8	27.7	28.4
塩化物イオン	mg/l							7.9												
鉄イオン	mg/l							<0.03												
硬度	mg/l							24												
蒸発残留物	mg/l							69												

項目・単位		日													基準値	標準値	基準値	平均	最大	最小
		20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	(工業用水)	(工業用水)	(上水)				
水温	℃	17.3	17.3	16.9	16.8	17.0	17.4	17.8	18.2	18.0	18.0	18.0	18.1	常温	-		16.1	18.2	13.9	
濁度	mg/l	0.41	0.61	0.37	0.30	0.31	0.35	0.38	0.37	0.37	0.38	0.36	0.34	20度以下	-	2度以下	0.40	0.61	0.30	
水素イオン	(pH)	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.0~8.0	-	5.8~8.6	6.8	6.9	6.8	
アルカリ度	mg/l	28.3	28.2	28.3	28.8	28.6	28.7	29.0	28.9	29.3	29.5	28.9	29.5	-	75		27.7	29.5	26.2	
塩化物イオン	mg/l		8.8											-	80	200以下	8.4	8.8	7.9	
鉄イオン	mg/l		<0.03											-	0.3	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	
硬度	mg/l		26											-	120	300以下	25	26	24	
蒸発残留物	mg/l		73											-	250	500以下	71	73	69	