

購入仕様書

1. ポリ塩化アルミニウム (PAC) の規格

J I S K 1475-1996 水道用ポリ塩化アルミニウム (PAC)

項目	単位	規格値
外観		無色～黄味がかった薄いかつ色の透明な液体
比重 (20°C)		1.19以上
酸化アルミニウム	wt %	10.0～11.0
塩基度	wt %	4.5～6.5
pH (10g/L 溶液 20°C)		3.5～5.0
硫酸イオン	wt %	3.5以下
アンモニア性窒素	wt ppm	100以下
ひ素	wt ppm	1.0以下
鉄	wt ppm	100以下
マンガン	wt ppm	1.5以下
カドミウム	wt ppm	1.0以下
鉛	wt ppm	5以下
水銀	wt ppm	0.1以下
クロム	wt ppm	5以下

2. 契約形態 単価契約 (キログラム当たり)

3. 納入方法 東部事務所職員立会いのもと、納入場所の薬品貯留槽へ注入

4. 契約期間予定購入量

東部事務所 40,000キログラム程度

5. その他

(1) 納入日は、発注日から3日後とする。(土曜日、日曜日及び祝日を含まない)

ただし、緊急時には、発注者と納入者双方の話し合いで決める。

(2) 納入数量は、発注者が指定する。

通常1回当たり 東部事務所 約3,600キログラム を予定する。

ただし、年末年始及び緊急時等は、発注者が別に指定する数量とする。

(3) タンク容量 東部事務所 6,000リットル

(4) 納入時間は通常、平日の8時30分から17時までの間とする。ただし、緊急時等はその限りではない。