

令和 8 年度	部	款 電気事業費	項 営業費用	目 風力発電費	節 委託料
---------	---	---------	--------	---------	-------

予 算 高		実 施 高		差 引 高		着 手	令和 年 月 日	
-------------	--	-------------	--	-------------	--	--------	----------	--

令和 年 月 日	提 出	所長		次長		課長 補佐		精査		設計者	
----------	--------	----	--	----	--	----------	--	----	--	-----	--

委 託 設 計 書

一 鳥取放牧場風力発電所保守点検委託

鳥取市越路

委託金 金 円

(うち消費税及び地方消費税の額 円)

内 訳

第 号	委 託 大 要	<p>鳥取放牧場風力発電所を適切に管理、保守し、その機能を健全な状態に維持するために実施するものである。</p> <p>対象機器 風力発電機 MWT-1000A (三菱重工業株式会社製) 3基</p> <p>点検方法 「鳥取放牧場風力発電所保守点検委託仕様書」による</p>
------------	----------------	---

鳥 取 県 企 業 局

名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鳥取放牧場風力発電所保守点検委託内訳書						
1 直接人件費						
1)半年点検		1	式			明細書No.1-1
2)月次巡視点検		1	式			明細書No.1-2
計						
2 直接物品費						
1)半年点検		1	式			明細書No.2-1
2)月次巡視点検		1	式			明細書No.2-2
計						
				鳥 取 県		

名 称	品 質・規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接物品費(半年点検)						
工具損料		1	式			
グリス	モービルSHC460WT 380g	45	本			
アキュムレータ充填用窒素ガス	制御油蓄圧用32ℓ/基 容器10ℓ 窒素ガス1.5m ³	3	本			
グリス鉄粉濃度試験・分析 (風車1号機)	主軸受・YAW 旋回座軸受・翼旋回座軸受 (3翼分)・発電機軸受(負荷、増速機側) 試験・分析共	7	検体			
グリス鉄粉濃度試験・分析 (風車2,3号機)	主軸受・YAW 旋回座軸受 試験・分析共	4	検体			
雑材料		1	式		-	
計					-	
				鳥	取	県

