

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(検査員)

考査項目	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ Ⅲ. 出来ばえ	コンクリート構造物工事 砂防構造物工事 海岸工事 トンネル工事	●評価対象項目 ☐ 1) コンクリート構造物の表面状態が良い。 ☐ 2) コンクリート構造物の通りが良い。 ☐ 3) 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ☐ 4) クラックがない。 ☐ 5) 漏水がない。 ☐ 6) 全体に渡り、外観の仕上げが良い。		●判断基準 該当5項目以上・・・a 該当4項目・・・・・・・b 該当3項目・・・・・・・c 該当2項目以下・・・d	
	土 工 事 (盛土・築堤工事等)	●評価対象項目 ☐ 1) 仕上げが良い。 ☐ 2) 通りが良い。 ☐ 3) 天端及び端部の仕上げが良い。 ☐ 4) 構造物へのすりつけなどが良い。 ☐ 5) 全体に渡り、外観の仕上げが良い。		●判断基準 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・・・・・b 該当2項目・・・・・・・c 該当1項目以下・・・d	
	切土工事	☐ 1) 切土法面の施工にあたって、法面の浮き石が除去されているなど、適切に施工されている。 ☐ 2) 法面勾配の変化部について、干渉部を設けるなど適切に施工されている。 ☐ 3) 施工面等の木根等が確実に施工処理されている。 ☐ 4) 滞水などによる施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。 ☐ 5) 関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。 ☐ 6) 残土等は適切に処理されている。 ☐ 7) 全体に渡り、外観の仕上げが良い。		●判断基準 該当6項目以上・・・a 該当4項目・・・・・・・b 該当3項目・・・・・・・c 該当2項目以下・・・d	
	護岸・根固・水制工事、ブロック積工事	●評価対象項目 ☐ 1) 通りがよい。 ☐ 2) 材料のかみ合わせがよく、クラックがない。 ☐ 3) 天端及び端部の仕上げがよい。 ☐ 4) 既設構造物とのすりつけがよい。 ☐ 5) 全体に渡り、外観の仕上げが良い。		●判断基準 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・・・・・b 該当2項目・・・・・・・c 該当1項目以下・・・d	
	鋼橋工事 水管橋工事 水門・樋門工(扉体工)工事	●評価対象項目 ☐ 1) 表面に補修箇所がない。 ☐ 2) 部材表面に傷及び錆がない。 ☐ 3) 溶接に均一性がある。 ☐ 4) 塗装に均一性がある。 ☐ 5) 全体に渡り、外観の仕上げが良い。		●判断基準 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・・・・・b 該当2項目・・・・・・・c 該当1項目以下・・・d	

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(検査員)

考査項目	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ Ⅲ. 出来ばえ	地すべり防止工事	●評価対象項目 ☐ 1) 地山との取り合いが良い。 ☐ 2) 天端、端部の仕上がりが良い。 ☐ 3) 施工状況写真において不可視部分の仕上がりが良い。 ☐ 4) 全体に渡り、外観の仕上がりが良い。		●判断基準 該当3項目以上・・・a 該当2項目・・・・・・b 該当1項目・・・・・・c 該当項目なし・・・・d	
	舗装工事	●評価対象項目 ☐ 1) 舗装の平坦性が良い。(1. 2以下) ☐ 2) 構造物の通りが良い。 ☐ 3) 端部処理が良い。 ☐ 4) 構造物へのすりつけ等が良い。 ☐ 5) 雨水処理が良い。 ☐ 6) 全体に渡り、外観の仕上がりが良い。		●判断基準 該当5項目以上・・・a 該当4項目・・・・・・b 該当3項目・・・・・・c 該当2項目以下・・・d	
	法面工事	☐ 1) 通りが良い。 ☐ 2) 植生、吹付等の状態が均一である。 ☐ 3) 端部処理が良い。 ☐ 4) 全体に渡り、外観の仕上がりが良い。 ☐ 5) 湧水処理が良い。 ☐ 6) クラックがない。 ☐ 7) 全体的にバラツキがなく発芽の状況が良好である。		●判断基準 該当6項目以上・・・a 該当4項目・・・・・・b 該当3項目・・・・・・c 該当2項目以下・・・d	
	基礎工工事 (地盤改良等を含む)	●評価対象項目 ☐ 1) 土工関係の仕上がりが良い。 ☐ 2) 通りが良い。 ☐ 3) 端部及び天端の仕上がりが良い。 ☐ 4) 施工状況写真において不可視部分の仕上がりが良い。		●判断基準 該当3項目以上・・・a 該当2項目・・・・・・b 該当1項目・・・・・・c 該当項目なし・・・・d	
	コンクリート橋上部工事	●評価対象項目 ☐ 1) コンクリート構造物の表面状態が良い。 ☐ 2) コンクリート構造物の通りが良い。 ☐ 3) 天端及び端部の仕上がりが良い。 ☐ 4) 支承部の仕上がりが良い。 ☐ 5) クラックがない。 ☐ 6) 漏水がない。 ☐ 7) 全体に渡り、外観の仕上がりが良い。		●判断基準 該当6項目以上・・・a 該当4項目・・・・・・b 該当3項目・・・・・・c 該当2項目以下・・・d	

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(検査員)

考査項目	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ Ⅲ. 出来ばえ	塗装工事 (工場塗装を除く)	●評価対象項目 ☐ 1) 塗装の均一性が良い。 ☐ 2) 細部まできめ細かな施工がされている。 ☐ 3) 補修箇所が無い。 ☐ 4) ケレンの施工状況が良好である。 ☐ 5) 全体に渡り、外観の仕上げが良い。		●判断基準 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・・・・b 該当2項目・・・・・・c 該当1項目以下・・・d	
	植栽工事	●評価対象項目 ☐ 1) 樹木の活着状況が良い。 ☐ 2) 支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。 ☐ 3) 支柱の取り付けが堅固である。 ☐ 4) 生垣、列植等の通りが良い。 ☐ 5) 全体の整地の仕上がり面が平滑で、美観が良い。 ☐ 6) 石組みは適切に施工されている。 ☐ 7) 全体に渡り、外観の仕上げが良い。		●判断基準 該当6項目以上・・・a 該当4項目・・・・・・b 該当3項目・・・・・・c 該当2項目以下・・・d	
	防護柵(網)工事	☐ 1) 通りが良い。 ☐ 2) 端部処理が良い。 ☐ 3) 部材表面に傷及び錆がない。 ☐ 4) 既設構造物等とのすりつけが良い。 ☐ 5) きめ細やかに施工されている。 ☐ 6) 全体に渡り、外観の仕上げが良い。		●判断基準 該当5項目以上・・・a 該当4項目・・・・・・b 該当3項目・・・・・・c 該当2項目以下・・・d	
	標識工事	●評価対象項目 ☐ 1) 設置位置に配慮がある。 ☐ 2) 標識板の向き並びに角度及びその支柱の通りが良い。 ☐ 3) 標識板の支柱に変色がない。 ☐ 4) 支柱基礎が入念に埋め戻されている。 ☐ 5) 全体に渡り、外観の仕上げが良い。		●判断基準 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・・・・b 該当2項目・・・・・・c 該当1項目以下・・・d	
	区画線工事	●評価対象項目 ☐ 1) 塗料の塗布が均一である。 ☐ 2) 視認性が良い。 ☐ 3) 接着状態が良い。 ☐ 4) 施工前の清掃が入念に実施されている。 ☐ 5) 全体に渡り、外観の仕上げが良い。		●判断基準 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・・・・b 該当2項目・・・・・・c 該当1項目以下・・・d	

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(検査員)

考査項目	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ Ⅲ. 出来ばえ	ほ場整備工事	●評価対象項目 ☐ 1) 整地仕上がりが良い。 ☐ 2) 石礫、雑物等が良好に処理されている。 ☐ 3) 水路、道路等が的確に施工されている。 ☐ 4) 付帯構造物が周辺の農地等との取り合わせが良い。 ☐ 5) 法面仕上がりが良い。(とおり、すりつけ、勾配、浮石除去、転圧) ☐ 6) 全体に渡り、外観の仕上がりが良い。		●判断基準 該当5項目以上・・・a 該当4項目・・・・・・b 該当3項目・・・・・・c 該当2項目以下・・・d	
	暗渠排水工事	●評価対象項目 ☐ 1) 埋戻し、仕上がりが良い。 ☐ 2) 石礫、雑物等が良好に処理されている。 ☐ 3) 施工状況写真において不可視部分の仕上がりが良い。 ☐ 4) 水閘、排水口の設置が的確である。 ☐ 5) 全体に渡り、外観の仕上がりが良い。		●判断基準 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・・・・b 該当2項目・・・・・・c 該当1項目以下・・・d	
	維持修繕工事	☐ 1) 小構造物等にも注意が払われている。 ☐ 2) きめ細かな施工がなされている。 ☐ 3) 既設構造物とのすりつけが良い。 ☐ 4) 全体に渡り、外観の仕上がりが良い。		●判断基準 該当3項目以上・・・a 該当2項目・・・・・・b 該当1項目・・・・・・c 該当項目なし・・・・d	
	港湾築造工事 (浚渫、海岸築造工事を 含む)	●評価対象項目 ☐ 1) 通りが良い。 ☐ 2) 施工状況写真において不可視部分の仕上がりが良い。 ☐ 3) 構造物の表面及び端部の仕上がりが良い。 ☐ 4) きめ細やかな施工がなされている。 ☐ 5) 全体に渡り、外観の仕上がりが良い。		●判断基準 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・・・・b 該当2項目・・・・・・c 該当1項目以下・・・d	
	管水路工事 (パイプライン) 畑かん工事(末端部) 営農飲雑用水工事	●評価対象項目 ☐ 1) 施工状況写真において不可視部分の仕上がりが良い。 ☐ 2) 漏水がない。 ☐ 3) 路面復旧が適正に施工され段差、不等沈下等が無い。 ☐ 4) 全体に渡り、外観の仕上がりが良い。		●判断基準 該当3項目以上・・・a 該当2項目・・・・・・b 該当1項目・・・・・・c 該当項目なし・・・・d	

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(検査員)

考査項目	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ Ⅲ. 出来ばえ	木製構造物工事	●評価対象項目 ☐ 1) 通りがよい。 ☐ 2) 材料のかみ合わせがよい。 ☐ 3) 表面の仕上げがよい。 ☐ 4) 地山立込部との取り合わせがよい。 ☐ 5) 全体に渡り、外観の仕上げが良い。		●判断基準 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・・・・b 該当2項目・・・・・・c 該当1項目以下・・・d	
	鋼製自在枠工事	●評価対象項目 ☐ 1) 通りがよい。 ☐ 2) 材料のかみ合わせがよい。 ☐ 3) 表面の仕上げがよい。 ☐ 4) 地山との取り合わせがよい。 ☐ 5) 全体に渡り、外観の仕上げが良い。		●判断基準 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・・・・b 該当2項目・・・・・・c 該当1項目以下・・・d	
	河川浚渫工事	●評価対象項目 ☐ 1) 掘削面が平坦で、仕上げが良い。 ☐ 2) 自然環境との調和に配慮している。 ☐ 3) 工事用道路等の後片付けが適切に施工されている。 ☐ 4) 全体に渡り、外観の仕上げが良い。		●判断基準 該当3項目以上・・・a 該当2項目・・・・・・b 該当1項目・・・・・・c 該当項目なし・・・・d	
	二次製品構造物 小型構造物工事	●評価対象項目 ☐ 1) 現場打コンクリート構造物の表面状態が良い。 ☐ 2) 構造物の通りが良い。 ☐ 3) 天端仕上げ、端部仕上げが良い。 ☐ 4) 製品のかみ合わせが良い。 ☐ 5) クラックがない。 ☐ 6) 漏水がない。 ☐ 7) 全体に渡り、外観の仕上げが良い。		●判断基準 該当6項目以上・・・a 該当4項目・・・・・・b 該当3項目・・・・・・c 該当2項目以下・・・d	
	補強土壁工事 軽量盛土工事	●評価対象項目 ☐ 1) 壁面材(コンクリート製品)の割れ・カケがない。 ☐ 2) 壁面材の目違い、段差が少なく構造物の通りが良い。 ☐ 3) 天端仕上げ、端部仕上げが良い。 ☐ 4) 構造物等へのすりつけが良い。 ☐ 5) 全体に渡り、外観の仕上げが良い。		●判断基準 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・・・・b 該当2項目・・・・・・c 該当1項目以下・・・d	

工事成績評定の考査項目別運用表(土木工事)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(検査員)

考査項目	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ Ⅲ. 出来ばえ	橋梁補修 修繕工事	●評価対象項目 ☐ 1) 伸縮装置が適切に施工され段差がない。 ☐ 2) 構造物へのすりつけ等が良い。 ☐ 3) 端部処理が良い。 ☐ 4) クラック補修の表面仕上がりが良い。 ☐ 5) 断面修復の表面仕上がりが良い。 ☐ 6) 細部まできめ細かな施工がなされている。 ☐ 7) 全体に渡り、外観の仕上がりが良い。		●判断基準 該当6項目以上・・・a 該当4項目・・・・・・b 該当3項目・・・・・・c 該当2項目以下・・・d	
	落橋防止装置工事	●評価対象項目 ☐ 1) 表面に補修箇所がない。 ☐ 2) 部材表面に傷及び錆がない。 ☐ 3) 溶接に均一性がある。 ☐ 4) 既設構造物へのすりつけは丁寧に仕上げられている。 ☐ 5) 全体に渡り、外観の仕上がりが良い。		●判断基準 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・・・・b 該当2項目・・・・・・c 該当1項目以下・・・d	
	橋梁補強工事 (橋脚巻き立て工)	●評価対象項目 ☐ 1) コンクリート構造物の表面状態が良い。 ☐ 2) コンクリート構造物の通りが良い。 ☐ 3) 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 ☐ 4) クラックがない。 ☐ 5) 全体に渡り、外観の仕上がりが良い。		●判断基準 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・・・・b 該当2項目・・・・・・c 該当1項目以下・・・d	
	高エネルギー吸収型 落石防護柵工事	●評価対象項目 ☐ 1) 通りが良い。 ☐ 2) 端部処理が良い。 ☐ 3) 部材表面に傷及び錆がない。 ☐ 4) 細部まできめ細かな施工がなされている。 ☐ 5) 全体に渡り、外観の仕上がりが良い。		●判断基準 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・・・・b 該当2項目・・・・・・c 該当1項目以下・・・d	
	上記以外の工事又は 合併工事	●評価対象項目 ☐ 1) ☐ 2) ☐ 3) ☐ 4) ☐ 5) ※ 該当工種からの評価対象項目で評価を行う。ただし、評価対象項目は最大5項目とする。		●判断基準 該当4項目以上・・・a 該当3項目・・・・・・b 該当2項目・・・・・・c 該当1項目以下・・・d	