

別紙1 【東部地区】11施設

対象施設	所在地	対象棟				
			防火扉	防火シャッター	耐火クロススクリーン	ドレンチャー等
とりぎん文化会館	鳥取市尚徳町101-5	本館	11	19	9	0
福祉人材研修センター	鳥取市伏野1729-5	本館	2	11	0	0
福祉相談センター	鳥取市江津318-1	本館、車庫	0	3	0	0
鳥取看護専門学校	鳥取市江津260	看護師養成施設	3	0	0	0
布勢総合運動公園	鳥取市布勢	メインスタンド	0	3	0	0
東部庁舎	鳥取市立川町6丁目176	庁舎棟	13	7	0	0
氷ノ山自然ふれあい館	八頭郡若桜町大字つく米	本館	1	0	0	0
鳥取産業体育館	鳥取市天神町50-2	屋内プール	0	8	0	0
童謡館	鳥取市西町3丁目202	本館	4	16	0	0
職員人材開発センター	鳥取市玄好町209番地	本館	5	0	0	0
埋蔵文化財センター秋里分室	鳥取市商栄町390	本館	1	0	0	0
		合計	40	67	9	0

令和7年1月29日国住指第369号による常時閉鎖式防火扉の運動エネルギー等に関する定期調査・検査については本業務対象外とする。