鳥取県西部地区県営住宅 消防設備一覧表（令和8年度版）　　【別紙】

団地名	管理範囲 棟	管理範囲 号数	管理戸数(戸)	消火設備 消火器	消火設備 うち使用期限切れ等消火器取替（※1）	消火設備 うちガス抜け等消火器取替（※1）	住戸用自動火災報知設備 住戸内 受信機(P型3級)	住戸内 戸外表示器	住戸内 感知器	共用部 受信機(P型2級)(P型3級)	共用部 感知器 通路・階段室・倉庫 差動式スポット	共用部 感知器 通路・階段室・倉庫 定温式スポット	共用部 感知器 通路・階段室・倉庫 光電式スポット	共用部 感知器 ELVシャフト	共用部 機器収納箱	共用部 うち機器収納箱取替(ベル、表示灯、発信機共)	共同住宅用非常警報設備 複合装置	共同住宅用非常警報設備 うち使用期限切れ等バッテリー取替（※2）	共同住宅用非常警報設備 うち本体取り換え(既設撤去共)	避難器具	団地住所	備考
1区 日ノ出町	1	1-101～1-302	6	3																2	米子市日ノ出町1丁目3番	
26	2	2-101～2-504	20	10													10					
住吉	1	1-101～305	15	6			15	15	60								6			4	米子市旗ヶ崎6丁目17番30号	
内浜	58-1	1～16	16	8																	米子市旗ヶ崎7丁目7番	
32	58-2	17～32	16	8																		
三柳	1	1-101～1-404	16	8													8				米子市両三柳4590	
	2	2-101～2-404	16	8													8					
	3	3-101～3-404	16	8													8				米子市両三柳4577	
	4	4-101～4-404	16	8													8				米子市両三柳4577	
	5	5-101～5-404	16	8													8				米子市両三柳4578	
	6	6-101～6-404	16	8													8	1			米子市両三柳4578-2	
	7	7-101～7-406	24	12													12				米子市両三柳4578	
	8	8-101～8-406	24	8	1		24	24	118								8			6	米子市両三柳4578	
168	9	9-101～9-604	24	12		2	24	24	132	1	1		2	1			6				米子市両三柳4578	
上福原第1	59-1	1～16	16	8																	米子市上福原7丁目10番	
	60-1	17～32	16	8																		
	60-2	33～48	16	8																		
	61-1	49～64	16	8																		
80	61-2	65～80	16	8	1																	
上福原第2		101～306	18	9													9	1			米子市上福原1264-1	
皆生	1	1-101～1-306	18	6													6				米子市皆生5丁目5番10号	
33	2	2-101～2-305	15	6													6				米子市皆生5丁目4番40号	
福原		101～306	18	6			18	18	90	1	2				6					6	米子市東福原8丁目15番43号	
永江	48-1	1～12	12	12																		
	48-2	13～24	12	12																		
	49-1	25～36	12	12																		
	49-2	37～48	12	12																	米子市永江240	
	49-3	49～56	8	8																		
	50-1	57～64	8	8																		
	50-2	65～72	8	8																		
	50-3	73～92	20	12			20	20	80	1			2				4	1			米子市永江280	
	51-1	93～112	20	12			20	20	84	1			2				4	1				
	51-2	113～132	20	12			20	20	84	1			2				4	1			米子市永江280-4	
	51-3	217～232	16	8																		
	52-1	233～256	24	12			24	24	92	1			2	1			4				米子市永江280-2	
	52-2	257～280	24	12			24	24	96	2			2				4	3				
	52-3	281～296	16	8																	米子市永江290-3	
	52-4	297～320	24	12	12		24	24	88	2			2	1			4				米子市永江290-4	
	53-1	321～336	16	8	1																米子市永江290	
	54-1	337～360	24	12			24	24	88	4			2	1								
	54-2	361～376	16	8																	米子市永江260	
	54-3	377～392	16	8																		
	54-4	393～416	24	12			24	24	89	2			2	1			4					
	55-1	417～440	24	12			24	24	88	1			2	1			4				米子市永江881	
372	55-2	441～456	16	8																		
上粟島	44-1	1～12	12	13																6		
	45-1	13～24	12	13																	米子市彦名町7647-2	
	46-1	25～36	12	13																		
	46-2	37～48	12	13																		
	12-1	101～109,201～209,301～308	26	10													9				米子市彦名町985	
	13-1	2-101～2-304	12	7			12	12	45								3			4	米子市彦名町1060-3	
	13-2	3-101～3-304	12	6			12	12	45								3			4		
	13-3	4-101～4-305	15	7													6			4	米子市彦名町7647-2	
129	22-1	101～404	16	9			16	16	64								4			6	米子市彦名町7616	
安倍彦名	1	1-101～1-404	16	8													8				米子市彦名町70-3	
	2	2-101～2-404	16	8													8	2				
48	3	3-101～3-404	16	8													8				米子市彦名町70-4	

※1　消火器のうち、使用期限切れ（製造後10年以上経過）のもの及びガスが抜けているものについては新品と取替えするものとし、廃棄する消火器にはリサイクルシールを貼り付けた上で、適正に処分すること。

※2　複合装置のうち、使用期限切れのバッテリーについては新品に取替えするものとし、廃棄するバッテリーはリサイクルに出すこと。