

業 務 仕 様 書

- 1 業務名 日野川工業用水道 凝集剤注入設備改修業務委託
- 2 業務場所 米子市八幡
- 3 履行期間 令和9年3月19日(金)限り
- 4 委託目的 本業務は日野川工業用水道の安定かつ良好な状態を維持するため、凝集剤注入設備の機器改修を実施するものである。
- 5 業務内容 本業務は、図面等で示す下記の対象機器を更新するものとする。
 - 1) 凝集剤用流量計(既設型式:FMA1APT1-T01Y1-Y) …1台
＜参考更新型式＞
検出部:FWA11D-005P11TT1QHA-XX-X
変換器部:FWB10C-MH1A-1B1X-X
 - 2) 凝集剤用注入ポンプ(既設型式:CV15-MR10) …1台
＜参考更新型式＞
型式:CY15FMN03
 - 3) インバータ(既設型式:CIMA—G5A20P4) …1台
＜参考更新型式＞
型式:FR-A800
{ ACリアクトル
ラジオノイズフィルタ
周波数設定器 } の取付盤改造含む
- 6 提出書類等
 - (1) 業務責任者選任通知書 …2部
 - (2) 業務工程表 …2部
 - (3) 業務計画書 …2部
 - (4) 業務報告書 …2部
(機器納入仕様書、機器試験成績書、業務記録写真、その他必要な書類)
 - (5) 本業務対象機器に係る発注者の保管する工事完成図書について、業務の履行結果を反映させて差替え等の整備を行うこと。

7 一般事項

(1) 安全管理

受注者は安全衛生に関する責任者を定め、労働安全衛生に関する法令を遵守するとともに、必要な表示・保安設備を完備し、履行期間中における危険・災害等の発生防止に努めるものとする。

また、万一事故が発生した場合は速やかに発注者に報告するとともに、受注者の責任において処理するものとする。

(2) 機器の停止

業務の履行に当たり、対象機器以外の機器を停止する必要がある場合には、あらかじめ施設管理担当者の了解を得るものとし、施設管理担当者立会のもと当該機器を停止するものとする。

(3) 試運転調整

受注者は対象機器更新に伴い、既設薬注制御に連動して正常に運転していることを確認し、適切な注入量であることを測定、調整を行うこと。

(4) 補修

業務の履行中に誤って施設に損傷を与えた場合は、受注者の負担において速やかに補修するものとする。

(5) 廃棄物の処理

本業務で発生した撤去品は、関係法令に基づき、受注者の責任において処理すること。

(6) 時間的制約

需要家等の状況により、業務の履行に時間的制約を設ける場合もあるため、その際には施設管理担当者の指示に従うものとする。

(7) 完了報告及び検査

受注者は、業務を完了したときは業務完了報告書を発注者に提出し、発注者の検査を受けるものとする。

(8) 品質保証期間

保証期間は、(7)の検査合格の日から起算して、1年間とする。ただし、保証書等で1年を超える定めのある場合は、その期間による。

(9) 疑義

本仕様書の内容その他に疑義が生じた場合は必要に応じて、施設管理担当者とは協議して定める。

(10) その他

業務の履行に当たっては、日時及び方法を施設管理担当者とは十分協議し、施設の運営に支障が生じないように努めるものとする。