

別紙2—1 太陽光パネル設置想定エリア図【琴浦大山警察署】



<設置想定エリア 概略> ※数値は全て概略寸法とする。

●車庫棟

構造・規模：鉄骨造、地上2階

屋上防水仕様：折板葺・はぜ締め形・カラーステンレス t=0.6


建築年度：2016年度

改修工事予定：2031年度 屋根全面塗装改修

2036年度 外壁改修

2046年度 屋根全面改修・受変電設備更新

※改修工事予定は計画であり、屋根等の状態により実施時期を延長する可能性有り



※1) 本図で示した各エリアは、事業の採算性や建物の耐震性を保証するものではない。

なお、車庫棟は建築時の構造計算において、屋根への太陽光パネル設置を見込んでいる。

※2) 提案に当たっては、各エリアの特性を十分検討の上、太陽光パネルの設置位置を決定すること。
スモークハッチ部は設置対象外とする。

※3) 現地説明会時に各自採寸等を行い、必要寸法の確認を行うこと。

※4) スモークハッチ部の管理点検を考慮した配置とすること。また、パワーコンディショナーは車庫棟へ設置することとし、1階屋上(2階外壁)も設置箇所として検討可能とする。

なお、パワーコンディショナーは国内メーカーの製品を使用すること。

※5) 車庫棟から庁舎棟への建物間配線は架空配線とする。