

次頁参照

地震による管内保育所被害状況

H12.10.11 (水)

中部健康福祉センター

市町村名	保育所名	被害状況
倉吉市	倉吉西保育園	10/6 遊戯室及び保育室の天井と壁に1センチのすき間が開いた。 (セメントのかけらがはがれている。) 園児には被害なし。 10/7 屋根瓦が3枚動いている。(修理可能と思われる) 10/6 1階から2階へ引いた水道管破裂。修理済み。 園児被害なし。 10/11 調理室、洗濯室の内壁にひび割れが見つかった。 トイレに水漏れあり。修理済み。 10/7 園庭に小亀裂が入ったが、大丈夫だと思われる。 10/11 給湯器から各室への暖房の配管の中で、1階床下の配管 について水漏れがあると思われ、床をはぐって水漏れ箇所の 確認が必要。業者に見積りを要請中。 被害なし。
	上北条保育園	
	灘手保育園	
	倉吉愛児園	
	その他全所	
羽合町	全所	なし
泊村	全所	なし
東郷町	全所	なし
三朝町	全所	なし
関金町	全所	なし
北条町	全所	なし
大栄町	全所	なし
東伯町	八橋保育園	10/6 園庭と園舎との境界のコンクリートひび割れ(セメント 補修部分のはがれた箇所あり、直径3センチ程度の穴が空 いた箇所が数カ所点在) 水道管破裂。 10/7 ガス漏れのため仮設ガスを設置して使用中。 園児には被害なし。
	その他全所	
赤碕町	安田保育所	10/6 ボイラー室冷暖房用ボイラー破損。水の流出があったが、 ボイラー室以外への影響はなし。業者による応急処置済み。 園児には被害なし。
	その他全所	