

平成28年定期調査報告対象建築物の報告状況リスト

※定期調査報告概要書記載事項

報告	報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び検査の概要
	所有者氏名(別記1)	名称(別記2)	所在地(別記3)	用途	指摘の内容	指摘の概要	改善予定の有無	調査日
有	株式会社シーサイドうらどめ 代表取締役 油浅 直文	シーサイドうらどめ	岩美郡岩美町大字浦富2475-18	ホテル又は旅館	要是正の指摘あり (既存不適格)	・階段室防火戸、1階防火シャッター(既存不適格)	無	H28.10.25
有	有限会社 鳥取マリンクラブ 取締役社長 中林 達彦	鳥取マリンクラブ	岩美郡岩美町大字大谷562-1	ホテル又は旅館	要是正の指摘あり	・延焼の恐れのある部分の網入りガラス不備有り(法不適合) ・非常用照明器具の不備有り(法不適合) ・階段ノズリップ 金物のビス欠落有り(要是正)	有 (未定)	H28.12.4
有	山根 政彦	アルパインヒュッテ	八頭郡若桜町春米635-12	ホテル又は旅館	指摘なし			H28.12.1
有	若桜町長 小林 昌司	氷ノ山高原の宿氷太くん	八頭郡若桜町大字春米635-13	ホテル又は旅館	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所有り(要是正) ・区分開閉室内部に雨水の侵入有り(要是正)	有 (未定)	H28.9.23
有	鳥取医療生活協同組合 組合長理事 守山 泰生	わかさ生協診療所	八頭郡若桜町若桜1200	病院	要是正の指摘あり	・外壁タイル浮き、クラック有り(要是正) ・内部壁クラック有り(要是正)	有 (H29年8月まで)	H28.11.28
有	智頭町長 寺谷誠一郎	智頭町保健・医療・福祉総合センター	八頭郡智頭町大字智頭1875番地他	病院	要是正の指摘あり	・外壁鉄筋露出部有り(要是正) ・自然排煙窓の不作動有り(要是正)	有 (H31年11月まで)	H28.12.14
有	岩美町長 榎本 武利	岩美町国民健康保険 岩美病院	岩美郡岩美町大字浦富1029番地2	病院	要是正の指摘あり	・避難口扉の開閉不具合有り(要是正) ・建物際に地盤沈下有り(要是正)	有 (H31年11月まで)	H28.12.6
有	社会福祉法人 やす 理事長 山根英明	介護老人保健施設すこやか	八頭郡八頭町宮谷123番地	病院	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない箇所有り(要是正)→ 是正完了 (H29.2.21) ・エレベーター扉に遮煙性能なし(既存不適格)	有 (未定)	H28.12.7
以下の施設は定期報告未提出です								
未	株式会社岩井屋 代表取締役社長 山田浩司	岩井屋	岩美郡岩美町大字岩井544	ホテル又は旅館				未報告
未	株式会社 明石家 代表取締役 山本 潤一	明石家本館	岩美郡岩美町大字岩井536	ホテル又は旅館				未報告
未	有限会社たけそう 代表取締役 武田 智一	ビーチインたけそう	岩美郡岩美町大字浦富2540-6	ホテル又は旅館				未報告
未	株式会社 明石家 代表取締役 山本 潤一	明石家 別館	岩美郡岩美町大字岩井532	ホテル又は旅館				未報告