

平成28年定期調査報告対象建築物の対象リスト

※定期調査報告概要書記載事項

報告状況	調査対象の概要				調査による指摘の概要			調査及び検査の概要
	名称	用途	所在地	所有者氏名	指摘の内容	指摘の概要	改善予定の有無	
有	境港市労働者福祉センター (ポートインさかいみなど)	ホテル又は旅館	境港市大正町222	一般財団法人 日本海港湾福利厚生協会 理事長 山下 和男	要是正の指摘あり	・白華現象及びタイルの浮きが見られる箇所がある ・誘導灯のバッテリー切れの箇所がある	有 (H29年6月)	H28.11.9
有	ホテルイタリアンパセリ	ホテル又は旅館	境港市渡町349-7	有限会社ジェイエスインターナショナル 代表取締役 松本 和也	要是正の指摘あり	・東面出入口の屋根折板の破損(害害による) ・一部非常照明の不備	有 (H29年2月)	H28.12.5
有	ホテル大山	ホテル又は旅館	大山町大山字立ノ坂下38	鳥取砂丘大山観光株式会社 代表取締役 澤 志郎	要是正の指摘あり	【ホテル棟】 ・延焼のおそれのある部分にある建具が防火設備になっていない ・外壁が剥落して鉄筋が露出している。軒天 仕上げ材が剥落している ・仕上げ材にフワ及び浮きが見られ一部剥落している ・7mm角木がずれている。土台水切りが破損している ・配膳室の壁にフワが見られる ・雨漏りの跡が見られる ・天井 仕上げ材が破損している ・屋外階段に錆が見られる。外階段のコンクリートの劣化及び剥落がある ・点灯しない非常用照明器具がある 【ホテル従業員寮棟】 ・石造機室にフワが見られる ・柱脚に錆が見られる ・ベランダ下部に白華現象が見られる ・ボイラー室の床にフワが見られる ・点灯しない非常用照明器具がある ・照明の妨げとなるカーテンが設置されている	有 (H30年10月)	H28.11.16
有	やまびこ荘	ホテル又は旅館	大山町大山36-16	有限会社 やまびこ荘 代表取締役 米原 豊	要是正の指摘あり	・2階外部 タイルのハガレ	有 (H29年4月)	H29.2.27
有	ショウワコーポレーション大山コテージ	ホテル又は旅館	大山町大山字西明院谷57	株式会社 ショウワコーポレーション 代表取締役 有元 稔 (岡山県美作市安藤167)	指摘なし	-	-	H29.1.12
有	国民宿舎 大山ビューハイツ	ホテル又は旅館	大山町大山145-7	有限会社 大山ビューハイツ 代表取締役 山根 健作	要是正の指摘あり (既存不適格)	・EV昇降路扉の遮断性能の不備 (既存不適格) ・階段部防火シャッターの避難時停止装置未設置 (既存不適格)	有 (H28年12月)	H28.11.28
有	雪花荘	ホテル又は旅館	大山町大山40-3	有限会社 雪花荘 代表取締役 佐伯 富夫	要是正の指摘あり (既存不適格)	・敷地内通路の幅員不足・軒裏の防火対策不備 (既存不適格) ・屋根の防火対策不備 (既存不適格)・界壁の不備 (既存不適格) ・壁の室内に面する部分の仕上げが準不燃となっていない (既存不適格) ・天井の仕上げが準不燃となっていない (既存不適格) ・廊下・階段の幅員不足 (既存不適格)・防煙区画の不備 (既存不適格) ・防煙扉の仕上げが不燃となっていない (既存不適格) ・非常用の照明装置のほとんどが不点灯	有 (H29年12月)	H28.11.28
有	大山館	ホテル又は旅館	大山町大山22	大山館 足立 理	要是正の指摘あり (既存不適格)	・外壁躯体等の防火対策不備 (既存不適格) ・屋根の防火対策不備 (既存不適格) ・間仕切壁及び隔壁の木造部分仕様不備 (既存不適格) ・壁の室内に面する部分の木造部分仕様不備 (既存不適格) ・天井の室内に面する部分の木造部分仕様不備 (既存不適格) ・外壁の防火対策不備 (既存不適格)・屋根の防火対策不備 (既存不適格)	無	H28.12.17
有	とやま旅館	ホテル又は旅館	大山町大山18番	有限会社 とやま旅館 代表取締役 兎山 正伸	要是正の指摘あり (既存不適格)	・間仕切壁及び隔壁の木造部分仕様不備 (既存不適格) ・壁の室内に面する部分の木造部分仕様不備 (既存不適格) ・天井の室内に面する部分の木造部分仕様不備 (既存不適格) ・非常用の照明装置の不点灯箇所あり	有 (H29年9月)	H28.12.17
有	大山ユートピア	ホテル又は旅館	大山町大山36-17	大山ユートピア 米原 千寿	要是正の指摘あり	・非常用照明装置の一部に不点灯あり	有 (H29年9月)	H28.11.28
有	中の原銀嶺	ホテル又は旅館	大山町大山144-3	有限会社中の原銀嶺 代表取締役 絹見 安史	指摘なし	-	-	H28.11.28
有	家門山ロッジ	ホテル又は旅館	大山町大山124	株式会社 だいせんリゾート 代表取締役 澤 志郎	要是正の指摘あり	・外壁の表面塗膜に膨れが見られる ・外壁ALC板に欠損及び表面塗膜剥離している ・天井 仕上げ材が破損している ・防煙垂れ壁に亀裂が見られる ・点灯しない照明器具がある	有 (H30年10月)	H28.11.16
有	ロッジ・サノ	ホテル又は旅館	大山町大山145-1	有限会社ロッジ・サノ 代表取締役 佐野 カ子	要是正の指摘あり	・非常用照明装置の一部が不点灯	有 (H29年9月)	H28.12.17
有	ロッジ大山	ホテル又は旅館	大山町大山字上野原147	鳥取砂丘大山観光株式会社 代表取締役 澤 志郎	要是正の指摘あり	・鉄骨柱に錆が見られる ・玄関へのコンクリート剥落及び白華現象がある ・屋根の一部が剥がれている。屋根にコケが繁殖している ・1階 通路の天井に漏水の跡が見られる ・避難経路に物品がおりてあり 有効幅員が確保されていない ・点灯しない照明装置がある	有 (H30年10月)	H28.11.16
有	山の家 シーハイル	ホテル又は旅館	大山町大山字上野原144番3	株式会社シーハイル 代表取締役 澤田信介	要是正の指摘あり (既存不適格)	・換気設備の不整備 (既存不適格) ・排煙設備の維持保全ができていない。非常用照明未点灯箇所有り	有 (H30年7月)	H28.12.8
有	ホテル風のうた	ホテル又は旅館	大山町赤松572-577	有限会社ユーアビル 代表取締役 竹之内 翼	指摘なし	-	-	H28.12.22
有	しろがね	ホテル又は旅館	大山町大山136-2	日本交通株式会社 代表取締役 澤 志郎	要是正の指摘あり (既存不適格)	・外壁に白華現象が見られる。庇下部に剥落及び白華現象がある ・屋根の一部が破損している ・エレベーター乗降口に遮断性能が不適確性を確保する対策がとられていない (既存不適格) ・仕上げ材の剥落がある。壁にフワが見られる ・階段室内に物品が置いてある ・点灯しない照明器具がある	有 (H30年10月)	H28.11.16
有	山びこ荘 別館「華山」	ホテル又は旅館	大山町大山92番地	有限会社 やまびこ荘 代表取締役 米原 豊	要是正の指摘あり	・1階、2階の一部の客室に非常用照明不足	有 (H29年12月)	H29.2.27
有	テロル&白樺	ホテル又は旅館	大山町大山39-2	テロル&白樺 代表 船越 廣美	要是正の指摘あり	・非常用照明-不点灯	有 (H30年5月)	2016/12/22.28
有	緑水園	ホテル又は旅館	南部町下中谷606	南部町長 陶山 清孝	指摘なし	-	-	H29.2.27
有	大山ロイヤルホテル	ホテル又は旅館	伯耆町丸中宿1647-13	大和リゾート株式会社 代表取締役社長 柴山 良成	要是正の指摘あり (既存不適格)	・エレベーターの扉に遮断性能なし (既存不適格) ・防火シャッターに危害防止機構なし (既存不適格)	無	H28.11.15
有	日新製鋼保養所 だいせん山荘	ホテル又は旅館	伯耆町金屋谷水高原739-75	日新製鋼健康保険組合 理事長 三好 弘弘	指摘なし	-	-	H28.12.21
有	大山ナカバヤン保養所	ホテル又は旅館	伯耆町金屋谷水高原3-30	ナカバヤン株式会社 代表取締役社長 辻村 肇	指摘なし	-	-	H28.11.8
有	広島ガス大山山荘	ホテル又は旅館	伯耆町金屋谷2-11	広島ガス株式会社	要是正の指摘あり	・非常用の照明装置の不点灯	有 (H29年9月)	H28.11.16
有	神戸トヨペット・鳥取トヨペット 大山高原山荘	ホテル又は旅館	伯耆町金屋谷793-37	神戸トヨペット株式会社 代表取締役社長 西村 公秀	指摘なし	-	-	H29.2.22
有	山陰合同銀行健康保険組合保養所 大山荘	ホテル又は旅館	伯耆町岩立字水高原12-72	山陰合同銀行健康保険組合 理事長 石丸 文男	指摘なし	-	-	H28.11.2
有	リフレッツ大山・大山竹友荘	ホテル又は旅館	伯耆町金屋谷字新谷原3-10	株式会社 社竹中工務店 取締役副社長 難波 正人	要是正の指摘あり	・サッシ周りシーリングの劣化・非常照明の不点灯 ・ラウンジ バルコニーの手摺中核パイプに錆発生	有 (H29年3月)	H28.10.14
有	ふるさと日南邑ファームイン	ホテル又は旅館	日南町神戸上2962-1	日南町長 増原 聡	指摘なし	-	-	H28.11.14
有	休暇村 奥大山(宿舎棟)	ホテル又は旅館	江府町御机字鏡ヶ成709-1	一般財団法人休暇村協会 理事長 中島 都志明	要是正の指摘あり (既存不適格)	・壁面クラック ・昇降機の昇降路の防火区画 (既存不適格)	有 (H30年10月)	H28.12.19
有	医療法人社団 キマナ外科・整形外科医院(2F)	診療所	西伯郡大山町富長755-5	医療法人社団 キマナ外科・整形外科医院 理事長 米海 秀和	要是正の指摘あり	・非常用の照明装置の不点灯照明装置、点灯しない	有 (H29年3月)	H29.1.12
有	小谷医院(3F)	診療所	西伯郡大山町御来連24番地1	医療法人社団 小谷医院 理事長 鳥羽 信行	要是正の指摘あり	・非常照明に不点灯箇所あり(計4ヶ所)	有 (H29年3月)	H28.11.24
有	鳥取県済生会境港総合病院 (鳥取県済生会介護療養型 老人保健施設サテライトはまかぜ含む)	病院	境港市米川町44番地	【管理者】鳥取県済生会病院境港総合病院 病院長 村越 義和	指摘なし	-	-	H28.12.21
有	医療法人 元町病院	病院	境港市上道町1895-1	医療法人元町病院 理事長 院長 藤瀬 一臣	要是正の指摘あり (既存不適格)	・外壁タイル・モルタルに浮き、クラック有り・水漏りができていない ・EVシャフト未改修、クラック有り、クロスの破れ有り、ボード破損、塗装劣化、水漏れ跡・シミ (既存不適格) ・点灯しない機器がある	有 (H29年3月)	H28.12.8
有	南部町国民健康保険西伯病院	病院	南部町優397	南部町長 陶山 清孝	要是正の指摘あり	・5階屋根軒裏の塗装劣化による剥離・4階ナースステーション前手摺破損	有 (H29年8月)	H24.2.27
有	大山リハビリテーション病院	病院	伯耆町大原927-1	医療法人昌平会 理事長 富田 昌宏	要是正の指摘あり	・ガラス等の不具合・プレス部分に腐食(サビ)有り・1階倉庫部分 天井仕上げ無し ・避難経路に物品有り・排煙設備OP等・非常用照明器具の異正等	有 (H29年10月)	H28.12.28
有	伯耆中央病院	病院	伯耆町長山152-1	医療法人 萌生会 理事長 藤原 一郎	要是正の指摘あり	・非常照明の不点灯	有 (H29年4月)	H29.1.11
有	日南町国民健康保険 日南病院	病院	日南町生山511-7	日南町長 増原 聡	要是正の指摘あり (既存不適格)	・養護棟棟に階段手摺り無し (既存不適格)	無	H28.11.14
有	日野病院	病院	日野町野田332番地	日野病院組合 管理者 泉山 享弘	要是正の指摘あり (既存不適格)	・防火シャッターに危害防止機構が装着されていない (既存不適格) ・エレベーター扉に遮断性能が不適確性を確保する対策がとられていない (既存不適格) ・非常用の照明装置、点灯しない、一部に手摺り無し (既存不適格)	有 (H29年3月)	H29.1.12
有	鳥取県済生会 介護老人保健施設 はまかぜ	老人保健施設	境港市蓮池町78-1	社会福祉法人恩賜財団 済生会支部 鳥取県済生会地域ケアセンター 所長 村越 義和	要是正の指摘あり	・排煙設備の作動不可	有 (H29年4月)	H29.1.11

有	医療法人 元町病院 花の里	介護老人保健施設	境港市上道町1959-1	医療法人 元町病院 花の里 理事長 藤瀬 一臣	要是正の指摘あり(既存不適格)	EVシャフト未改修、天井水漏れ跡・シミ、内壁クラック、クロス破れ、壁ボード破損(既存不適格) ・非常用照明で点灯しない機器がある	有 (H29年3月)	H28.11.10
有	社会福祉法人 こうほうえん さかい亭別荘	介護老人保健施設	境港市誠道町2083番地	社会福祉法人こうほうえん 理事長 廣江 研	指摘なし	-	-	H28.10.14
有	介護老人保健施設 サンライズりえづ	介護老人保健施設	西伯郡白首洋行町202-1、203-2、204-3、20	医療法人 社団キマチ外科・整形外科 理事長 来海 秀和	指摘なし	-	-	H29.1.13
有	介護老人保健施設 サンライズ名和	介護老人保健施設	西伯郡大山町富長750-9	医療法人 社団キマチ外科・整形外科 理事長 来海 秀和	要是正の指摘あり(既存不適格)	階段に手摺がない(既存不適格) ・非常用の照明装置、点灯しない	有 (H29年3月)	H29.1.12
有	介護老人保健施設はまなす	老人保健施設	西伯郡大山町田中1383	医療法人 佐々木医院 理事長 佐々木博史	要是正の指摘あり	・外壁タイルに一部浮きが見られる ・天井に亀裂が生じている	有 (H29年2月)	H29.1.16
有	介護老人保健施設 小谷苑	介護老人保健施設	西伯郡大山町西坪545	医療法人 奥穂会 理事長 鳥羽 真美	要是正の指摘あり(既存不適格)	・EV乗降戸が遮断性・遮炎性を有していない(既存不適格) 防火シャッターに危害防止機構等の装置なし(既存不適格)	無	H28.11.24
有	介護老人保健施設 寿楽荘	老人福祉施設	西伯郡伯耆町長山152-1	医療法人 萌生会 理事長 藤原 一郎	要是正の指摘あり	・非常用照明の不点灯不点灯 ・排煙設備の作動不可	有 (H29年4月)	H29.1.11
有	介護老人保健施設 おしどり荘	老人福祉施設	日野郡日野町横雨909-1	医療法人 社団 日野会 理事長 湖山 聖道	指摘なし	-	-	H28.11.12
有	江府町 介護老人保健施設 あやめ	介護老人保健施設	江府町江府町大字武庫475番地	江府町長 白石 祐治	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない	有 (H29年5月)	H28.12.9
有	グループホーム あがりみち	寄宿舍	境港市上道町字新道2087番地2、2089番地2	社会福祉法人こうほうえん 理事長 廣江 研	指摘なし	-	-	H28.10.14
有	グループホーム いちょうの木	寄宿舍	日野郡日野町横雨899-1	医療法人 社団 日野会 理事長 湖山 聖道	指摘なし	-	-	H28.11.12
有	サンライズハウス	寄宿舍	大山町富長848番1、849番8	医療法人 キマチ外科・整形外科 理事長 来海 秀和	指摘なし	-	-	H28.11.25
有	ナーシングホーム かもめ	寄宿舍	境港市上道町2051	堀田石油株式会社 代表取締役 堀田 収	指摘なし	-	-	H28.11.24

以下の施設は定期報告未提出です

無	境港マリーナホテル	ホテル又は旅館	境港市新屋町3288	有限会社豊企画 代表取締役 手塚 妙				
無	山楽荘	ホテル又は旅館	大山町大山14	清水 正憲				
無	ペンション フローレンス	ホテル又は旅館	大山町飯戸字向原1542番地142	株式会社プリムローズガーデン 代表取締役 小栗 かおる				
無	大山レークホテル	ホテル又は旅館	大山町飯戸字大野1521-154	ファミリー株式会社 代表取締役 稲田 二千武				
無	アルベン山荘	ホテル又は旅館	大山町大山39-7	下田 綿枝				
無	旅館川床屋	ホテル又は旅館	大山町大山40-2	旅館川床屋 小塚 保夫				
無	大山ホワイトバス	ホテル又は旅館	大山町大山144-2	株式会社大山観光物産館 代表取締役 林原 伸				
無	ホテル番館	ホテル又は旅館	大山町大山36-32	有限会社高原食堂 代表取締役 杉原 國男				
無	緑荘	ホテル又は旅館	大山町大山40-9	緑荘 田中 博				
無	こもれび館 大山の森	ホテル又は旅館	大山町大山45-5	有限会社高原食堂 代表取締役 杉原 國男				
無	料理・旅館 おかもと	ホテル又は旅館	江府町江尾2051	岡本 昭一				
無	オーベルジュ天空	ホテル又は旅館	伯耆町金屋谷2-1	株式会社樹水リゾート 代表取締役 松本 又り				
無	境港すずかけの樹	寄宿舍	境港市清水町761番地1	株式会社 松江テクノサービス 代表取締役 金築 誠				