令和6年定期調査報告対象建築物の報告状況リスト　　※定期調査報告概要書記載事項

報告状況	報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び検査の概要
	名称	用途	所在地	所有者氏名	指摘の内容	指摘の概要	改善予定の有無	調査日
有	大山やすらぎの里	介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）	西伯郡大山町唐王208	社会福祉法人　慶愛会	要是正の指摘あり	・開口部の防火対策なし ・外壁、軒下の塗装剥離 ・クラック及びエフロ ・外部漏水 ・排煙窓不作動 ・物品のため避難経路障害 ・非常用照明不点灯	有 （令和7年度中）	R6.11.11
有	大山やすらぎの里　めぐみ館	介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）	西伯郡大山町今在家475	社会福祉法人　慶愛会	要是正の指摘あり	・フェンスの変形 ・開口部の防火対策なし ・瓦の破損、屋根面瓦破損、屋根　防火対策無し、排水ドレーン詰まり ・排煙窓不作動 ・排煙窓ハンドル破損 ・非常用照明不点灯	有 （令和7年度中）	R6.11.11
有	ケアハウス大山のふもと	ケアハウス	西伯郡伯耆町大原1013-11	社会福祉法人　宏平会	要是正の指摘あり	・自然排煙口が一部作動しない箇所あり ・自然排煙口の操作ハンドルの前に障害物あり	有 （令和7年12月末）	R6.12.2
	玉真園	軽費老人ホーム（A型）	西伯郡大山町大塚717	社会福祉法人　大徳会				
有	特別養護老人ホームことぶき	介護老人福祉施設（特別養護	西伯郡伯耆町長山161-1	社会福祉法人　萌生会	要是正の指摘あり	・床 塗装剥離 ・排煙窓 開閉不良 ・非常用照明の不点灯	有 （令和7年度中）	R6.11.12
有	きずな	介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）	西伯郡日吉津村日吉津422	社会福祉法人　萌生会	要是正の指摘あり	・排煙窓　手箱破損 ・非常用照明の不点灯	有 （令和7年度中）	R6.11.12
有	サービス付き高齢者向け住宅あゆみ	サービス付き高齢者向け住宅	西伯郡伯耆町大殿1089番8	株式会社あかり	なし			R7.3.3
有	江美の郷	介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）	日野郡江府町久連7	社会福祉法人尚仁福祉会	要是正の指摘あり	・内外装の仕上材に剥離あり ・竪樋破損 ・柱カバー錆 ・出隅部の壁破損 ・通路に物品放置 ・空調室外機ウェザーカバー錆	無	不明
有	みなと幸朋苑	介護老人福祉施設（特	境港市上道町2053-6	社会福祉法人こうほうえん	なし			R6.9.25
有	ル・ソラリオン名和	介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）・ケア	西伯郡大山町西坪520-1	社会福祉法人敬仁会	要是正の指摘あり	・タイル浮き及び破損あり ・パラペットに亀裂・白華あり ・排煙窓の開放不良あり ・非常用の照明装置の不点灯箇所あり	有 （令和8年2月）	R7.2.4
有	グループホーム・小規模多機能施設　あがりみち	グループホーム・小規模	境港市上道町字新道2087番地2、2089番地2	社会福祉法人こうほうえん 理事長　廣江　晃 （境港市誠道町2083番	なし			R6.9.25
有	高齢者生活支援ハウス さかい幸朋苑	経費老人ホーム	境港市高松町892－5	社会福祉法人こうほうえん 理事長　廣江　晃 （境港市誠道町2083番	なし			R6.9.24
有	新さかい　幸朋苑	介護老人保健施設・通	境港市上道町2053-1	社会福祉法人こうほうえん 理事長　廣江　晃 （境港市誠道町2083番	なし			R6.9.25
有	さかい　幸朋苑	介護老人保健施設・	境港市誠道町2083番地	社会福祉法人こうほうえん 理事長　廣江　晃 （境港市誠道町2083番	なし			R6.9.24
	シニアステージ中野町別館	サービス付き高齢者向け住宅	境港市中野町5285－1	株式会社メディカル・ケア米子ホールディングス				
有	大山町大山総合体育館	体育館	西伯郡大山町大山145－13	大山町長　竹口大紀	要是正の指摘あり	・軒先金物破損	有 （令和7年11月）	R6.11.14
有	伯耆町民溝口体育館	体育館	西伯郡伯耆町長山275	伯耆町長　森安保	なし			R7.3.3
有	伯耆町民岸本体育館	体育館	西伯郡伯耆町吉長90－15	伯耆町長　森安保	なし			R7.3.3
有	名和農業者トレーニングセンター	体育館	西伯郡大山町名和1247－1	大山町長　竹口大紀	なし			R7.3.17