

報告 状況	報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び 検査の概 要
	名称	用途	所在地	所有者氏名	指摘の内容	指摘の概要	改善予定の有 無	調査日
有	日南町総合文化センター	公会堂	日南町霞785	日南町長 増原 聡	要是正の指摘あり	・常閉防火扉を固定している ・非常用照明の電球がない	有 (H30年4月)	H29.12.14
有	農村環境改善センタープラザ西伯	集会場	南部町法勝寺167-2	南部町長 陶山 清孝	指摘なし	—	—	H30.2.28
有	大山農村環境改善センター	集会場	大山町今在家611	大山町長 竹口 大紀	要是正の指摘あり	・外壁塗装仕上の劣化	有 (R2年10月)	H29.12.8
有	溝口公民館	集会場	伯耆町溝口652番地1	伯耆町長 森安 保	指摘なし	—	—	H29.12.7
有	鬼の館	集会場	伯耆町宇代891	伯耆町長 森安 保	要是正の指摘あり	・外壁タイルに浮き有り(落下防止措置(協議済み)及び侵入禁止により対応)	無	H29.10.24
有	境港商工会議所	集会場	境港市上道町3002	境港商工会議所 会頭 堀田 収	要是正の指摘あり	・パラペットタイル浮・亀裂、屋上梁モルタル浮・亀裂、手摺下端爆裂 ・竖穴区画不備、湯沸室換気扇不備 ・非常照明バッテリー切れ又は電球不良 ・防煙垂壁なし、居室に非常照明なし(既存不適格)	有 (H31年3月)	H29.12.7
有	イオンモール日吉津	マーケット	日吉津村大字日吉津 1160-1	三井住友信託銀行株式 会社 不動産カストディ 部 千葉 達也	要是正の指摘あり	・耐火被覆の剥がれ	有 (H30年3月)	H29.6.14
有	丸合パティオ店	マーケット	境港市元町1825	株式会社 丸合 代表取締役社長 梅林 裕暁	要是正の指摘あり	・コンクリート面に白華、ひびわれがある ・10年ごとの外壁打診調査が必要 ・防火シャッターに危害防止機構が装着されていない(既存不適格) ・自然排煙口が冷蔵庫の設置により塞がれている	有 (H32年12月)	H29.12.7