

平成30年定期調査報告対象建築物の報告状況リスト

1. 報告がなく、安全が確認されていない施設

報告対象建築物			
名称	用途	所在地	所有者氏名
無し			

2. 報告いただいている施設

※定期調査報告概要書記載事項

報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び検査の概要
名称	用途	所在地	所有者氏名	指摘の内容	指摘の概要	改善予定の有無	調査日
特別養護老人ホームきずな	特別養護老人ホーム	西伯郡日吉津村日吉津422	社会福祉法人 萌生会 理事長 篠原 一郎	指摘無し	-	-	H31.4.12
サービス付き高齢者向け住宅 あゆみ	サービス付き高齢者住宅	西伯郡伯耆町大殿字樋口1089番2 他5筆の一部	株式会社あかり 代表取締役 富田 孝子	指摘無し	-	-	H31.3.8
みなと 幸朋苑	特別養護老人ホーム・認知症高齢者グループホーム	境港市上道町字山中2053-6	社会福祉法人こうほうえん 理事長 廣江 研	指摘無し	-	-	H30.9.28
グループホーム・小規模多機能施設 あがりみち	グループホーム・小規模多機能施設	境港市上道町字新道 2087番地2、2089番地2	社会福祉法人こうほうえん 理事長 廣江 研	指摘無し	-	-	H30.9.28
高齢者生活支援ハウス さかい幸朋苑	経費老人ホーム	境港市高松町892-5	社会福祉法人こうほうえん 理事長 廣江 研	指摘無し	-	-	H30.9.10
新さかい 幸朋苑	介護老人保健施設・通所デイサービス・特別養護老人ホーム	境港市上道町2053-1	社会福祉法人こうほうえん 理事長 廣江 研	指摘無し	-	-	H30.9.15
さかい 幸朋苑	介護老人保健施設・介護老人福祉施設	境港市誠道町2083番地	社会福祉法人こうほうえん 理事長 廣江 研	指摘無し	-	-	H30.10.15
ナーシングホーム かもめ	有料老人ホーム	境港市上道町2051	堀田石油株式会社 代表取締役 堀田 収	指摘無し	-	-	H31.1.30
グループホームいちょうの木	グループホーム	日野郡日野町根雨899番地1	医療法人社団 日翔会 理事長 湖山 泰成	指摘無し	-	-	R2.3.26

報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び 検査の 概要
名称	用途	所在地	所有者氏名	指摘の内容	指摘の概要	改善予定の有 無	調査日
サンライズハウス	サービス付き高齢者向け住宅	西伯郡大山町富長848番1、849番8	医療法人社団キマチ外科・整形外科医院 理事長 来海秀和	指摘無し	-	-	R2.3.11
境港すずかけの樹	有料老人ホーム	境港市清水町761番地1	株式会社 米子テクノサービス 代表取締役 金築 誠	指摘無し	-	-	H30.1.12
特別養護老人ホーム大山やすらぎの里	特別養護老人ホーム	西伯郡大山町唐王208	社会福祉法人 慶愛会 理事長 浅田 文則	要是正の指摘あり	・延焼のおそれの範囲内の窓がフロートガラスである ・ドレーンの清掃不足により雨水が溜まっている ・非常用照明・誘導灯 不点灯の箇所あり(ランプ・バッテリー切れ)	有 (R1年12月までに)	H30.12.6
特別養護老人ホーム大山やすらぎの里	有料老人ホーム	西伯郡大山町今在家475	社会福祉法人 慶愛会 理事長 浅田 文則	要是正の指摘あり	・屋外避難階段に通じる扉が施錠され迅速な避難の妨げとなる恐れがある ・便所の身障者用手すりが撤去されている ・廊下にある棚は有事の際に転倒のおそれあり、また、棚の物が散乱し避難妨げとなる ・壁にひび割れの箇所あり、カビ発生の箇所あり ・廊下の自動扉の可動機構故障により手動となっている ・避難経路の外部自動扉(玄関)開閉機構破損により手動となっている	有 (R4年3月)	H31.4.12
ケアハウス 大山のふもと	軽費老人ホーム	西伯郡伯耆町大原1013番11	社会福祉法人 宏平会 理事長 富田 昌宏	要是正の指摘あり	・自然排煙口の建具が一部作動しない(数箇所あり) ・非常用照明装置の照明器具の点検スイッチの破損(数箇所)	有 (R1年12月末までに)	H31.3.4
玉真園	軽費老人ホーム	西伯郡大山町大塚717	社会福祉法人 大徳会 理事長 吉田 明正	要是正の指摘あり	・シャッター危害防止機構未設置(既存不適格)	無	H31.3.1
特別養護老人ホームことぶき	特別養護老人ホーム	西伯郡伯耆町長山161番地1	社会福祉法人 萌生会 理事長 篠原 一郎	要是正の指摘あり	・厨房の床材の剥がれあり、衛生的に問題がある ・壁クロスの剥がれ ・壁クロス破損 ・避難で使用する階段に居住者管理用の柵が設置されている ・屋外階段に通じるドア施錠され非難が困難	有 (R4年3月)	H31.4.12
特別養護老人ホーム 江美の郷	老人ホーム	日野郡江府町大字九連7番地	社会福祉法人尚仁福祉会 佐々木 満	要是正の指摘あり	・外部:仕上げ材の剥離あり ・外部:バルコニー壁天端(笠木)塗料剥離、仕上材の剥離あり ・内部:内壁の一部にキズあり ・内部:通路に障害物あり ・エアコン屋外機ウェザーカバーに錆あり ・多くのドアの自動開閉機能が弱い(防火は除く)	無	H31.3.5
ル・ソラリオン名和	特別養護老人ホーム・ケアハウス・デイサービス	西伯郡大山町西坪520-1	社会福祉法人敬仁会 理事長 藤井 一博	要是正の指摘あり	・外壁タイル全面打診未実施 ・屋上排水溝に詰りあり ・パラペット 露筋・剥落部あり、別箇所に亀裂・白華部あり ・三階サービスステーション排煙窓作動不良あり ・各階非常照明 不点灯箇所あり	有	H31.2.22

報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び検査の概要
名称	用途	所在地	所有者氏名	指摘の内容	指摘の概要	改善予定の有無	調査日
名和農業者トレーニングセンター	体育館	西伯郡大山町名和1247-1	大山町長 竹口大紀	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁クラック、鉄筋の発錆によるコンクリートの欠損・鉄筋露出</li> <li>・アリーナ防球格子の破損</li> <li>・アリーナ扉の取っ手破損</li> </ul>	有 (R3年3月)	H30.7.18