

令和5年定期調査報告対象建築物の報告状況リスト

1. 報告がなく、安全が確認されていない施設

| 報告状況 | 報告対象建築物         |     |             |            |
|------|-----------------|-----|-------------|------------|
|      | 名称              | 用途  | 所在地         | 所有者氏名      |
| 無    | 農村環境改善センタープラザ西伯 | 集会場 | 南部町法勝寺167-2 | 南部町長 陶山 清孝 |

2. 報告いただいている施設

※定期調査報告概要書記載事項

| 報告状況 | 報告対象建築物      |       |                 |                                     | 調査による指摘の概要 |   |                            | 調査及び検査の概要 |
|------|--------------|-------|-----------------|-------------------------------------|------------|---|----------------------------|-----------|
|      | 名称           | 用途    | 所在地             | 所有者氏名                               | 指摘の内容      | 指摘の概要   | 改善予定の有無                    | 調査日       |
| 有    | 日南町総合文化センター  | 公会堂   | 日南町霞785         | 日南町長 中村 英明                          | 要是正の指摘あり   | ・常閉防火戸をくさびで常開している   | 有<br>(令和5年4月)              | R6.1.24   |
| 有    | 日野町文化センター    | 集会場   | 日野町根雨129番地1     | 日野町長 埜田 淳一                          | 要是正の指摘あり   | ・非常用照明不点灯<br>・ホール客席が特定天井の構造に適合していない(既存不適格)  | 有<br>(令和5年8月)<br>※既存不適格を除く | R5.3.14   |
| 有    | 中山農村環境改善センター | 集会場   | 大山町下甲1120       | 大山町長 竹口 大紀                          | 要是正の指摘あり   | ・外壁タイルの浮きあり<br>・防水層一部剥離あり<br>・ドレイン詰まりによるオーバーフローあり<br>・クロスの剥がれあり                     | 有<br>(令和7年3月～令和8年4月)       | R5.12.13  |
| 有    | 溝口公民館        | 集会場   | 伯耆町溝口652番地1     | 伯耆町長 森安 保                           | 指摘なし       |   |                            | R5.6.14   |
| 有    | 鬼の館          | 集会場   | 伯耆町宇代891        | 伯耆町長 森安 保                           | 指摘なし       |   |                            | R6.3.8    |
| 有    | 境港商工会議所      | 集会場   | 境港市上道町3002      | 境港商工会議所<br>会頭 堀田 収                  | 要是正の指摘あり   | ・パラペットタイル浮き<br>・屋上防水シート防水の浮き<br>・堅穴区画の不備(既存不適格)<br>・非常用照明の不点灯<br>・吊戸棚下端不燃処理なし、換気扇なし | 有<br>(令和7年3月)<br>※既存不適格を除く | R6.3.15   |
| 有    | イオンモール日吉津    | マーケット | 日吉津村大字日吉津1160-1 | 三井住友信託銀行株式会社<br>不動産カस्टディ部<br>田中 茂樹 | 要是正の指摘あり   | ・金属破風に腐食がある<br>・耐火被覆の剥離<br>・非常用照明の不点灯   | 有<br>(令和6年5月)              | R5.6.14   |