

報告状況	報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び検査の概要 調査日
	名称	用途	所在地	所有者氏名	指摘の内容	指摘の概要	改善予定の有無	
有	岩井あすなる	福祉施設	岩美郡岩美町宇治1034	社会福祉法人 あすなる会 理事長 相澤 英之	要是正の指摘あり	<建築物の外壁> ・クラック、浮き等があり(要是正) <屋上及び屋根> ・防水層の劣化、設備架台の錆、水たまりあり(要是正) <建築物の内部> ・EV遮煙設備なし【既存不適格】 ・室内への雨漏り(要是正)	有	H30.12.5
有	岩井長者寮	福祉施設	岩美郡岩美町岩井250	社会福祉法人 ふれあい 理事長 兒玉 雄太	要是正の指摘あり	<屋上及び屋根> ・屋上の金属手すりに劣化あり (要是正) <避難施設等> ・非常用照明装置の不点灯等作動状況に不具合あり(要是正)	有	H30.9.19
有	里久の里	福祉施設	岩美郡岩美町岩井357	社会福祉法人 フォイボス 理事長 村江 正始	要是正の指摘あり	<建築物の外部> ・EV機械室外壁クラックあり(要是正) <屋上及び屋根> ・ルーフトレンに詰りあり(要是正) <避難施設等> ・非常用照明装置の不点灯(要是正) ・非常用照明装置一部無し【既存不適格】	有	H30.11.30
有	やず美咲園・デイサービスセンターやず友和苑	福祉施設	八頭郡八頭町宮谷200番地4	株式会社やず友和苑 代表取締役 安部 富久子	要是正の指摘あり	<避難施設等> ・非常用照明装置の不点灯(要是正)	有	H31.3.20
有	ケアハウス すこやか	福祉施設	八頭郡八頭町宮谷165番地1	社会福祉法人 やず 理事長 山根 英明	要是正の指摘あり	<内部> ・24時間換気設備が未設置である【既存不適格】	無	H30.11.26
有	すこやか(介護老人福祉施設)	福祉施設	八頭郡八頭町宮谷174-1	社会福祉法人 やず 理事長 山根 英明	要是正の指摘あり	<避難施設等> ・非常用照明装置の不点灯(要是正)	有	H31.3.26
有	わかさ・あすなる	福祉施設	八頭郡若桜町若桜1238番地	社会福祉法人 あすなる会 理事長 相澤 英之	要是正の指摘あり	<敷地及び地盤> ・アスファルト舗装の不同沈下 <建築物の外壁> ・クラック、タイルの浮きがあり(要是正) <屋上及び屋根> ・パラペット天端クラック、防水層の劣化・膨れ、水たまりあり(要是正) <建築物の内部> ・EV遮煙設備なし【既存不適格】 <避難施設等> ・非常用照明装置の不点灯(要是正)	有	H30.12.6
有	大江ノ郷VILLAGE	飲食店	八頭郡八頭町橋本澤ヶ谷337番地他6筆	有限会社 ひよこカンパニー 代表取締役 小原 利一郎	要是正の指摘あり	<屋上及び屋根> ・アルミ笠木のジョイント部に一部開きがある <建築物の内部> ・防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置がある <避難施設等> ・避難経路(階段)上に物品の放置がある	有	H31.3.11
有	岩美町民体育館	体育館	岩美郡岩美町浦富1041番地5	岩美町長 西垣 英彦	要是正の指摘あり	<敷地及び地盤> ・不同沈下が進行している <建築物の外壁> ・ガラスの破損、ガasketの劣化がある <建築物の内部> ・常閉鎖式の防火戸にストッパーが取付けされている	有	H30.12.17