

## 鳥取工業用水水質検査状況（H31.6月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎月8項目（1～4は毎日、5～8は2週間毎）の水質測定を実施しています。  
安心してご使用いただける工業用水の供給に努めています。

項目・単位	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)
1 水温	℃	18.9	19.8	20.5	22.2	22.8	23.1	22.8	21.1	19.7	20.4	20.5	19.9	20.9	21.9	21.5	19.6	18.5	19.5	20.4
2 濁度	mg/l	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4
3 水素イオン濃度	(pH)	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4
4 アルカリ度	mg/l	25.6	23.5	24.4	26.2	25.6	25.2	23.7	20.3	20.0	22.8	24.4	24.0	24.7	25.5	25.3	19.4	15.8	18.7	22.1
5 硬度	mg/l														27					
6 蒸発残留物	mg/l														76					
7 塩素イオン	mg/l														11.0					
8 鉄イオン	mg/l														<0.03					

項目・単位	日	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		基準値	基準値	平均	最大	最小
		(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)		(工業用水)	(上水)			
1 水温	℃	21.8	22.5	21.5	20.3	20.5	21.4	22.6	22.9	22.7	22.6	21.9		常温		21.1	23.1	18.5
2 濁度	mg/l	0.6	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2		20度以下	2度以下	0.3	0.6	0.2
3 水素イオン濃度	(pH)	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2		6.5以上8.0以下	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.2
4 アルカリ度	mg/l	23.8	24.8	21.1	20.3	24.0	25.2	26.2	26.5	25.3	23.0	21.5		75以下		23.3	26.5	15.8
5 硬度	mg/l									25				120以下	300以下	26.0	27	25
6 蒸発残留物	mg/l									78				250以下	500以下	77.0	78	76
7 塩素イオン	mg/l									8.7				80以下	200以下	9.9	11.0	8.7
8 鉄イオン	mg/l									<0.03				0.3以下	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03

※ ①鉄の<0.03は測定限界値以下 ②鳥取工業用水は上水の基準を目標として水質浄化に努めています。