

## 日野川工業用水水質検査状況（R2.4月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。  
安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

日 項目・単位		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
水温	℃	10.8	10.9	10.8	10.6	10.8	10.8	10.9	10.9	11.1	11.3	11.4	11.5	11.2	10.5	10.8	10.8	11.0	10.9	11.0
濁度	mg/l	0.70	0.91	1.08	1.09	0.92	0.83	0.82	0.99	0.94	0.82	0.90	0.83	0.84	1.15	1.02	1.07	0.98	0.98	0.99
水素イオン	(pH)	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
アルカリ度	mg/l	24.5	24.1	22.5	23.5	23.6	22.5	23.0	24.0	24.1	22.8	22.3	23.4	22.7	21.7	21.2	21.0	21.3	20.4	20.4
塩化物イオン	mg/l								7.6											
鉄	mg/l								<0.03											
硬度	mg/l								22											
蒸発残留物	mg/l								62											

日 項目・単位		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		基準値 (工業用水)	基準値 (上水)	平均	最大	最小
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木						
水温	℃	11.3	11.3	11.2	11.0	10.8	10.7	11.1	11.3	11.8	12.1	12.5		常温		11.1	12.5	10.5
濁度	mg/l	0.89	1.01	1.05	0.95	0.89	0.87	0.99	0.98	0.99	0.94	0.97		20度以下	2度以下	0.95	1.15	0.70
水素イオン	(pH)	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2		6.5~8.0	5.8~8.6	7.2	7.3	7.0
アルカリ度	mg/l	21.1	19.8	19.9	19.8	19.5	18.8	20.4	21.1	21.2	21.5	22.1		75以下		21.8	24.5	18.8
塩化物イオン	mg/l			8.2										80以下	200以下	7.9	8.2	7.6
鉄	mg/l			<0.03										0.3以下	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
硬度	mg/l			20										120以下	300以下	21	22	20
蒸発残留物	mg/l			75										250以下	500以下	69	75	62