

## 日野川工業用水水質検査状況（R3.7月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。  
安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

日 項目・単位		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
水温	℃	20.5	20.8	21.3	21.6	21.8	21.7	21.7	21.3	20.8	20.3	20.4	20.4	20.0	20.2	20.4	20.3	20.5	20.7	21.0
濁度	mg/l	0.55	0.56	0.60	0.59	0.63	0.50	0.50	1.05	0.95	0.69	0.72	0.68	1.07	0.65	0.60	0.75	0.69	0.65	0.70
水素イオン	(pH)	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
アルカリ度	mg/l	26.1	27.2	27.5	27.3	28.3	28.7	28.2	27.3	25.8	24.8	24.0	24.0	24.3	24.2	24.0	24.0	24.8	24.6	25.4
塩化物イオン	mg/l					7.3														6.2
鉄	mg/l					<0.03														<0.03
硬度	mg/l					25														22
蒸発残留物	mg/l					75														75

日 項目・単位		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	基準値 (工業用水)	基準値 (上水)	平均	最大	最小
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土					
水温	℃	21.3	21.5	21.8	22.2	22.6	22.9	23.3	23.4	23.6	23.7	23.6	23.8	常温		21.6	23.8	20.0
濁度	mg/l	0.52	0.54	0.54	0.54	0.52	0.55	0.57	0.42	0.45	0.46	0.51	0.48	20度以下	2度以下	0.62	1.07	0.42
水素イオン	(pH)	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.5~8.0	5.8~8.6	6.8	6.9	6.8
アルカリ度	mg/l	25.1	25.6	26.4	26.6	27.1	26.5	27.5	27.7	24.0	21.9	22.0	22.0	75以下		25.6	28.7	21.9
塩化物イオン	mg/l													80以下	200以下	6.8	7.3	6.2
鉄	mg/l													0.3以下	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
硬度	mg/l													120以下	300以下	24	25	22
蒸発残留物	mg/l													250以下	500以下	75	75	75