

日野川工業用水水質検査状況（R6.7月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。

安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

日 項目・単位		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
水温	℃	21.0	20.8	20.5	20.5	20.6	20.8	21.1	21.5	21.4	21.3	21.5	21.5	21.5	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	21.3
濁度	mg/l	0.76	0.72	0.74	0.91	0.78	0.76	0.80	0.83	0.70	0.67	0.65	0.70	0.70	0.71	0.78	1.04	0.77	0.90	0.77
水素イオン	(pH)	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7
アルカリ度	mg/l	23.8	22.9	20.9	20.0	20.6	21.1	20.5	21.4	22.1	21.2	21.2	20.6	20.7	21.3	20.9	19.5	19.4	18.8	20.9
塩化物イオン	mg/l								6.6											
鉄	mg/l								<0.03											
硬度	mg/l								23											
蒸発残留物	mg/l								74											

日 項目・単位		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	基準値 (工業用水)	基準値 (上水)	平均	最大	最小
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水					
水温	℃	21.0	21.1	21.6	21.8	22.1	22.3	22.6	22.9	23.2	23.4	23.5	23.5	常温		21.6	23.5	20.5
濁度	mg/l	0.79	0.80	0.98	0.70	0.70	0.71	0.75	0.75	0.77	0.83	0.83	0.84	20度以下	2度以下	0.78	1.04	0.65
水素イオン	(pH)	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.5~8.0	5.8~8.6	6.7	6.8	6.7
アルカリ度	mg/l	21.5	21.1	19.9	19.7	19.8	20.3	20.3	20.6	21.1	23.4	24.9	22.7	75以下		21.1	24.9	18.8
塩化物イオン	mg/l			6.6										80以下	200以下	6.6	6.6	6.6
鉄	mg/l			<0.03										0.3以下	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
硬度	mg/l			24										120以下	300以下	24	24	23
蒸発残留物	mg/l			66										250以下	500以下	70	74	66